



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 0.๓.นมก.ปบ) 1135/๒56๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจจร

Switching Deadline

วันที่ 7 ต.ค. 64

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.โคต
ตำแหน่ง ผจก.ฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า ฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ หมู่ที่ ๓,๔,๕ ต.ดอนขมิ้น หมู่ ๒๕ ต.พนา

สถานีท่ามะกา ๑. ตามแผนผังรังเสียบแบบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๑๐	๑๒ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ บ้านดอนขมิ้น	DIS จำนวน ๓ กอนถึงวัดคอน ชัน	DIS TMK-๑๐5 ๐๘ น.พร้อม วิทยุกระตาน	นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ โทร ๐๘๔-๐๒๒๒๐๘


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหมู่ที่ ๓,๔,๕ ตำบล ท่ามะกา หมู่ที่ ๑๔ ต.ท่าผา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธีระศักดิ์ เพ็ญจจร ตำแหน่ง อ.ค.ปบ. โทร ๐๘๔-๐๒๒๒๐๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจจร)
ผจก.ฟอ.ท่ามะกา

30 ก.ย. 2564

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)


ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ Trk1๐ จาก Dis ๑๐. ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ TMK/๑๐-๐๘
ในวันที่ 12 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1280/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีระศักดิ์ เพ็ญจจร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์

1๐๙๐.๖๔


(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจจร)
จ.ค.นม.๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ปบ.(ศคฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ท่ามะกา

อก.บช.(ก๓), อก.รว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผน
แผนผังแบบ 1 แผน


ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ ขรก.ปบ.
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านดอนขมิ้น		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 64	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1280/2564
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 3 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย			1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R วัดคร้อพนัน
3	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ดอนขมิ้น
4	ย้ายโหลด TMK 10 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK 9						
5	TMK09S-13	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ท้ายซอยดอนขมิ้น
6	TMK10S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ปากซอยบ้านห้วยกระดาน
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว โหลด TMK10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชั่วครวก่อนถึงวัดดอนขมิ้น
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R วัดคร้อพนัน
13	TMK10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ดอนขมิ้น
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
16	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R วัดคร้อพนัน
17	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ดอนขมิ้น
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	DIS ชั่วคราว โหลด TMK10	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ชั่วครวก่อนถึงวัดดอนขมิ้น
22	ย้ายโหลด TMK 4 บางส่วนกลับจาก TMK 2						
23	TMK10S-08	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ปากซอยบ้านห้วยกระดาน
24	TMK09S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ท้ายซอยดอนขมิ้น
25	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R วัดคร้อพนัน
26	TMK10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ดอนขมิ้น
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

