



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

Switching Deadline

วันที่ 4 ต.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... ศรีนครินทร์..... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SNR- KT2A	๕ ต.ค.๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Modify Part Control (SNR-๗๐๖๒ & SNR-KT๒A) และ Electrical Test Insulation Control Cable (SNR-๗๐๖๒)	SNR-2222A	SVA01S-07

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR-KT2A จาก SNR-2222A ถึง SVA01S-07
ในวันที่ 5 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1282/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทองธอม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

(นาย มินซ์ ทองธอม)
ว.ค. 5 มทท ม.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กฟส. กฟช. ๗๖๖

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.)SNR-KT2A					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Modify Part Control	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1282/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย่อย			วันที่	2 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	R	เขาดับเต่า
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	
6	**ย้ายโหลด เขื่อนศรีนครินทร์ ไปรับไฟจาก เขื่อนท่าทุ่งนา**						
7	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.	SF6	เขาดับเต่า
8	SVA01S-02	ปลด	สับ		ทรน.	DIS	บ้านเขาดับเต่า
9	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.	SF6	เขาดับเต่า
10	เมื่อพร้อมดับไฟ แจ้งกฟผ.						
11	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT	-	
12	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	
13	SVA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.	DIS	ก่อนแยกแกล้มป์ 33
14	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
15	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	R	
16	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	R	เขาดับเต่า
17	แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติงานที่ SNR-KT2A ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	หลัง กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟดับคืนสภาพปกติ						
19	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
20	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	
21	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	R	
22	SVA01S-07	ปลด	สับ		ทรน.	DIS	ก่อนแยกแกล้มป์ 33
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ แจ้งกฟผ.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	
25	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT		-	
26	ย้ายโหลด เขื่อนศรีนครินทร์ กลับคืนจาก เขื่อนท่าทุ่งนา							
27	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.		SF6	เขาดับเต่า
28	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS	บ้านเขาดับเต่า
29	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6	เขาดับเต่า
30	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
31	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R	เขาดับเต่า
32	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
33	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



บันทึก

ที่	หกล-ส. 20964 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	1 ตุลาคม 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์
อุปกรณ์	- SNR-7062, SNR-KT2A [115 / 22 kv 25 MVA] (SNR 2222A, 2227)
งานที่ทำ	- Modify Part Control (SNR-7062 & SNR-KT2A) และ Electrical Test Insulation Control Cable (SNR-7062)
หมายเหตุ	- ย้ายโหลดไปรับทาง โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 05 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 05 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.