



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓.นฐ.(น.น.) ๕๓๖ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สุธงทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพีเชษฐ อรุณมาศ

วันที่ .. ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง .. อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .. ผจก.กฟลง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟลง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๓ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPA01	19-20 สิงหาคม 2565	19 สิงหาคม 8.30 น.	20 สิงหาคม 17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายเปลี่ยนสเป เซอร์เป็น CCB บริเวณ หน้าศูนย์ ออนด์ - ป้อมตำรวจ หนองดินแดง	BPA1S-04 วิริยะโชติ	BPA1S-05 แลคตาซอย	นายพรหมแดน สุทธิงาม ทพ. ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายพรหมแดน สุทธิงาม .. ตำแหน่ง .. ทพ.ปบ.กฟลง.นครปฐม .. โทร ๐๖๕-๕๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพีเชษฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง .. ผจก.กฟลง.นครปฐม.

สำหรับแผนขอควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ BPA1 จาก BPA1S-04 ถึง BPA1S-05
ในวันที่ 19-20 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1285/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. ฟีดเตอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุษทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรหมแดน สุทธิงาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ๓

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพรหมแดน สุทธิงาม)
อ.ก.ทพ.พ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าศูนย์ฮอนด้า-ป้อมตำรวจหนองดินแดง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-20/8/2022	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.นฐ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสเปเซอร์เป็น CCB ตามใบขอปฏิบัติงาน 1285/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝ่าเงิน		วันที่ 12 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		
4	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
5	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
6	ย้ายโหลด BPA01VB-01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU09VB-01						
7	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อุ้มชาติ
8	BPA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าแลคตาซอย
9	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
10	BPA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS วิริยะโชติ
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	หลังจาก กฟผ.นฐ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
15	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
16	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
17	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
18	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
20	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
22	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
24	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA			
26	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU			
27	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
28	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
29	BPA01S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	วิริยะโชติ
30	-ย้ายโหลด BPA01 บางส่วนกลับจาก NPU09							
31	BPA01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	หน้าแลคตาซอย
32	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	อุ๋ชาลี
33	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
34	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA			
35	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
36	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
37	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

