



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 ก.ย. 66

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(บพ.).....3149/2566

วันที่.....สว.7 ส.ค. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP1	20 ก.ย. 66	08.00 น.	16.00 น.	-ตัดหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีโคสเซอร์ และเคเบิล 22 kV. -บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟ ย้อนผ่านสวิตช์ไบพาส Bypass BR-05)	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. 086-5661526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายพัชร ปานดอนลาน.....ตำแหน่ง.....ช.บ.บพ.....โทร.....0865661526.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ขึ้นดั่ง.....

(.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก.....ถึง.....

ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 1285/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก.....ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกิดิสิทร์ เยี่ยมสว.๐๓๐๓ ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... 3 ก.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบข.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

(นาย สกิดิสิทร์ เยี่ยมสว.๐๓๐๓)  
ว.๓.๔ 11 ก.ย. ๖๖

ขั้นตอนการสวิตช์..... 4..... แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีฯ ท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 2 (TMU)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1285/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	8 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		TP1 -
3	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
4	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
5	TMUBR-03	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
6	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
7	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		TP2 -
8	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทร.	SCADA	R ปุ่มบางจาก
9	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB -
10	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		TP1 -
11	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		CB -
12	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1 -
13	SPO08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	SCADA	R ป้อนสุพรรณฯ
14	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
15	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
16	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
17	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
18	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		KSA	SCADA	R กม.29
19	- ย้ายโหลด TMU01 ไปจ่ายไฟจาก TMK08						
20	TMK08S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทร.		SF6 ตลาดพระแท่น
21	TMUBR-01	สับ	ปลด		TMU		R -
22	- ย้ายโหลด TMU02 ไปจ่ายไฟจาก PTU03						
23	PTU03S-03	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ้านหนองพง
24	TMUBR-02	สับ	ปลด		TMU		R -
25	- ย้ายโหลด TMU03 ไปจ่ายไฟจาก SPO03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	TKK04S-06	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6	บ้อมตำรวจดอนกระเพรา
27	TMUBR-03	สับ	ปลด		TMU		R	-
28	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA09							
29	KSA08S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6	ไปรษณีย์
30	KSA08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	ม.เกษตรรา
31	- ย้ายโหลด TMU04 ไปจ่ายไฟจาก KSA08							
32	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
33	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		CB	ขนานบัส
34	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS	หนองไม้งาม
35	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
36	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		CB	ขนานบัส
37	TMUBR-04	สับ	ปลด		TMU		R	-
38	แจ้งกพส.ท. ปลดใบมีดด้าน Source, Load TMUBR-01,02,03,04 และใบมีดด้าน Source TMUBR-05 ตรวจสอบใบมีดจากทั้ง 3 เฟส							
39	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. (ทางกบข.นำ Gen เข้าใช้งานจ่ายไฟให้ภายในสถานีฯ)							
40	TMU01YB-01	สับ	ปลด		TMU		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	TMU01YS-01	สับ	ปลด		TMU		CB	ใบมีด 115 เควี
42	TMK02YS-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		TMU		ABS	หน้าจอห์นไดนาโม
43	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
44	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
45	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP2	-
46	TMK08R-01	Nonreclosing	Normal		ทร.	SCADA	R	บ้อมบางจาก
47	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB	-
48	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		TP1	-
49	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		CB	-
50	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		TP1	-
51	SPO08R-01	Nonreclosing	Normal		ทคก.	SCADA	R	บ้อมสุพรรณฯ
52	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
53	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
54	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB	-
55	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB	-
56	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		KSA	SCADA	R	กม.29
57	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
59	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
60	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		TP2	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
61	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทร.	SCADA	R	บับ้างจาก
62	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB	-
63	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		TP1	-
64	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		CB	-
65	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1	-
66	SPO08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	SCADA	R	บ่อสุพรรณฯ
67	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP	-
68	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP	-
69	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB	-
70	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB	-
71	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		KSA	SCADA	R	กม.29
72	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (ทางกบข.นำ Gen ออกจากระบบจากการใช้งานจ่ายไฟให้ภายในสถานีฯ)							
73	TMK02YS-08	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		TMU		ABS	หน้าจอห์นไดนาโม
74	TMU01YS-01	ปลด	สับ		TMU		CB	ใบมีด 115 เควี
75	TMU01YB-01	ปลด	สับ		TMU		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
76	แจ้งกพส.ทร. สับใบมีด Source,Load TMUBR-01,02,03,04 และใบมีดด้าน Source TMUBR-05 ตรวจสอบใบมีดเข้าทั้ง 3 เฟส							
77	- ย้ายโหลด TMU01 กลับจาก TMK08							
78	TMUBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		R	-
79	TMK08S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทร.		SF6	ตลาดพระแท่น
80	- ย้ายโหลด TMU02 กลับจาก PTU03							
81	TMUBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		R	-
82	PTU03S-03	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6	บ้านหนองพง
83	- ย้ายโหลด TMU03 กลับจาก SPO03							
84	TMUBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		R	-
85	TKK04S-06	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6	ป้อมตำรวจดอนกระเพรา
86	- ย้ายโหลด TMU04 กลับจาก KSA08							
87	TMUBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		R	-
88	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
89	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		CB	ขนานบัส
90	TMU04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	หนองไม้งาม
91	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
92	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		CB	ขนานบัส
93	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน กลับจาก KSA09							
94	KSA08S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กพส.		SF6	ม.เกษตรฯ
95	KSA08S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6	ไปรษณีย์
96	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		TP1	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
97	TMUBR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		R	-
98	TMUBR-02	Nonreclosing	Normal		TMU		R	-
99	TMUBR-03	Nonreclosing	Normal		TMU		R	-
100	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		R	-
101	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP2	-
102	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทร.	SCADA	R	ป้อนบางจาก
103	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB	-
104	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		TP1	-
105	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		CB	-
106	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		TP1	-
107	SPO08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	SCADA	R	บ่อสุพรรณฯ
108	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
109	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
110	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB	-
111	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB	-
112	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		KSA	SCADA	R	กม.29
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>								

