



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๒๘๘๗ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า หนองปลาหมอ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๗ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP๑ เพื่อเติมน้ำมัน OLTC หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑			นายนพดล ดีลลิต ๐๘๔ - ๕๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลลิต ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔ - ๕๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง****มีขั้นตอนสวิทชิงเพิ่ม ปลด NOM03S-01 แก้ไขจุดร้อนด้วยครับ****

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก NOM 44B-01 ถึง NOM 1BVB-01

ในวันที่ 7 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิทชิงเลขที่ 1286/2564

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิทชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นพิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลลิต

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. นพ.น.ปง, นพ.ทพท., กฟภ.หนอง, กฟภ.นคร.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

Oborin
(นายอภิรักษ์ คุ้มทอง)
วศก.๖ กบข.บ.บ.

ขั้นตอนการสวิทชิง 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NOM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 7 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบษ.(ตบ.) ๒๕๑๖ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบษ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลาเข้า Dis sw. ต้น Riser Pole สถานีไฟฟ้า หนองปลาหม้อ.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM๓VB-๐๑	๗ ต.ค. ๖๔	๐๘:๓๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ตรวจสอบหน้าสัมผัสทางปลาเข้าDis sw. ด้าน Source พร้อมทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	NOM ๓VB-๐๑	NOM ๓S-๐๑	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พชง.๖ ๐๖๑๕๓๙๖๒๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ.....ตำแหน่ง ..พชง.๖ ผตบ.กบษ.(ก.๓).....โทร.....๐๖๑๕๓๙๖๒๕๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(..นายสมหมาย ชื่นด้วง..)

ตำแหน่ง.....อก.บษ.(ก.3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1304/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯหนองปลาหมอ(NOM-TP1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เติมน้ำมันหม้อแปลง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1286/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพนิต ราษฎร์นิยม	วันที่	6 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายภุชงค์ศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 19.9 MW
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load -27.8 MW
4	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load -11.29 MW
5	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM	-	Load 27.18 MW
6	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	Load 7.78 MW
7	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	Load 12.76 MW
8	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	Load 13.12 MW
9	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	Load 10.88 MW
10	BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC	-	เบรกเกอร์115kv.(เบิกไพโรโคเจนฯ)
11	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	Load 2.0 MW
12	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	Load 2.0 MW
13	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 3.4 MW
14	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 3.5 MW
15	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 5.1 MW
16	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	Load 3.4 MW
17	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	Load 5.9 MW
18	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	Load 3.9 MW
19	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	Load 8.3 MW
20	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	Load 0.5 MW
21	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 6.3 MW
22	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	Load 5.2 MW
23	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 4.0 MW
24	BPB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 1.9 MW
25	TMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	Load 5.3 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	Load 2.7 MW
27	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R	หนองพลับ
28	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R	ท่าเสา
29	BPB07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R	บ้านบางพัง
30	<u>ย้ายโหมลัด TMV02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK01</u>							
31	TMK02R-01	ปลด	ล๊ับ		ทมก.	SCADA	R	หนองพลับ
32	TMV02S-03	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร.		SF6	ช่างโรงโม่หินศาลิสมบูรณัทรพัย
33	<u>ย้ายโหมลัด BPA01 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU09 (ลัดโหมลัดหม้อแปลง)</u>							
34	BPA01S-07	ปลด	ล๊ับ		นฐ.	SCADA	SF6	อู่ชาลี
35	BPA01S-05	ล๊ับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	หน้าแลคตาซอย
36	<u>ย้ายโหมลัด BPB08 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA04 (ลัดโหมลัดหม้อแปลง)</u>							
37	BPA04S-13	ปลด	ล๊ับ		บปง.	SCADA	SF6	อสร.
38	BPB01S-06	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	ร้านโกโอง
39	<u>ย้ายโหมลัด BPB10 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA01 (ลัดโหมลัดหม้อแปลง)</u>							
40	BPA01S-03	ปลด	ล๊ับ		บปง.		SF6	โรงสี
41	BPB10S-07	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	อู่ก้าวน้ำ (ล่าง)
42	<u>ย้ายโหมลัด BPB07 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK05</u>							
43	TMK09S-11	ปลด	ล๊ับ		บปง.	SCADA	SF6	โล้วเฮงหมง
44	BPBBVB-01	ปลด	ล๊ับ		BPB		-	ขนานบัส
45	TMKBVB-01	ปลด	ล๊ับ		TMK		-	ขนานบัส
46	BPB07S-12	ปลด	ล๊ับ		บปง.		DIS	บ้านรางวาล
47	TMKBVB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		-	ขนานบัส
48	BPBBVB-01	ล๊ับ	ปลด		BPB		-	ขนานบัส
49	TMK09S-11	ล๊ับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	โล้วเฮงหมง
50	BPB07R-01	ล๊ับ	ปลด		บปง.		R	บ้านบางพัง
51	<u>ย้ายโหมลัด BPB09 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB05</u>							
52	BPB05S-07	ปลด	ล๊ับ		บปง.		SF6	ไประณัย
53	BPB09S-07	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	ซอยริมแม่น้ำ
54	<u>-ย้ายโหมลัด NOM04 ไปจ่ายไฟจาก BPB09</u>							
55	BPB09S-06	ปลด	ล๊ับ		บปง.	SCADA	SF6	หน้าเทศบาลเบ็กไพร
56	NOM04VB-01	ล๊ับ	ปลด		NOM		-	-
57	<u>-ย้ายโหมลัด NOM02 ไปจ่ายไฟจาก TMV02</u>							
58	NOM02S-12	ปลด	ล๊ับ		นปม.		SF6	สามแยกเขาคันทอก
59	NOM02VB-01	ล๊ับ	ปลด		NOM		-	-
60	<u>-ย้ายโหมลัด NOM03 ไปจ่ายไฟจาก TMV01</u>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
61	TMV01S-05	ปลด	สับ		นปม.		SF6	ข้างวัดสัมมาราม
62	NOM03VB-01	สับ	ปลด		NOM		-	-
63	<u>-ย้ายโหลด NOM01,NOM05 ไปจ่ายไฟจาก BPB07</u>							
64	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6	บ.ชูเท็ค
65	NOM01BVB-01	สับ	ปลด		NOM		-	INCOMING 1
66	NOM03S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS	POT HEAD F.3
67	<u>-เมื่อพร้อมดับไฟ</u>							
68	NOM04YB-01	สับ	ปลด		NOM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
69	NOM04YS-01	สับ	ปลด		NOM		-	ใบมีด 115 เควี
70	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM		-	ใบมีด 115 เควี
71	NOM03YS-02	สับ	ปลด		NOM		-	ใบมีด 115 เควี
72	NOM03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		-	-
73	NOM01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		-	INCOMING 1
74	<u>-แจ้งสถานีหนองปลาหมอตระจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อน</u>							
75	NOM01BVG-01	ปลด	สับ		NOM		-	กราวด์ Inc.1
76	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
77	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
78	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		-	-
79	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
80	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
81	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
82	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
83	BPC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		-	เบรกเกอร์115KV.(เบ็กไพรโคเจนฯ)
84	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
85	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
86	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
87	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
88	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
89	BPB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
90	TMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
91	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
92	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
93	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
94	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
95	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
96	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	หนองพลับ
97	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	ท่าเสา
98	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
99	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
100	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
101	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
102	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
103	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		-	-
104	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-	-
105	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-	-
106	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	-
107	BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		-	เบรกเกอร์115kV.(เบิกไพรโคเจนฯ)
108	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		-	-
109	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		-	-
110	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
111	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
112	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
113	BPB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
114	TMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-	-
115	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
116	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
117	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
118	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
119	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
120	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R	หนองพลับ
121	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R	ท่าเสา
122	NOM01BVG-01	สับ	ปลด		NOM		-	กราวด์ Inc.1
123	NOM01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		-	INCOMING 1
124	NOM03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		-	-
125	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM		-	ใบมีด 115 เควี
126	NOM03YS-02	ปลด	สับ		NOM		-	ใบมีด 115 เควี
127	NOM04YS-01	ปลด	สับ		NOM		-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
128	NOM03S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS	POT HEAD F.3
129	<u>-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</u>							
130	NOM04YB-01	ปลด	สับ		NOM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
131	NOM01BVB-01	ปลด	สับ		NOM		-	INCOMING 1
132	<u>-ย้ายโหลด NOM01,NOM05 กลับจาก BPB07</u>							
133	BPB07S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	บ.ชูเท็ค
134	<u>-ย้ายโหลด NOM04 กลับจาก BPB09</u>							
135	NOM04VB-01	ปลด	ับ คง OFF Auto Reclos		NOM		-	-
136	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	หน้าเทศบาลเบิกไพร
137	<u>-ย้ายโหลด NOM03 กลับจาก TMV01</u>							
138	NOM03VB-01	ปลด	ับ คง OFF Auto Reclos		NOM		-	-
139	TMV01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นปม.		SF6	ข้างวัดสัมมาราม
140	<u>-ย้ายโหลด NOM02 กลับจาก TMV02</u>							
141	NOM02VB-01	ปลด	ับ คง OFF Auto Reclos		NOM		-	-
142	NOM02S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นปม.		SF6	สามแยกเขาคันทรง
143	<u>ย้ายโหลด BPB09 กลับจาก BPB05</u>							
144	BPB09S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6	ซอยริมแม่น้ำ
145	BPB05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	ไปรษณีย์
146	<u>ย้ายโหลด BPB07 กลับจาก TMK05</u>							
147	BPB07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปง.		R	บ้านบางพัง
148	TMK09S-11	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6	โล้วเฮงหมง
149	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		-	ขนานบัส
150	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		-	ขนานบัส
151	BPB07S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS	บ้านรางวาล
152	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		-	ขนานบัส
153	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		-	ขนานบัส
154	TMK09S-11	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	โล้วเฮงหมง
155	<u>ย้ายโหลด BPB10 กลับจาก BPA01</u>							
156	BPB10S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6	อู่ก้าวหน้า (ล่าง)
157	BPA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	โรงสี
158	<u>ย้ายโหลด BPB08 กลับจาก BPA04</u>							
159	BPB01S-06	ปลด	สับ		บปง.		SF6	ร้านไก่โอ่ง
160	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	อสร.
161	<u>ย้ายโหลด BPA09 กลับจาก NPU09</u>							
162	BPA01S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	หน้าแลคตาซอย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
163	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	อู่ชาลี
164	<u>ย้ายโหลด TMV02 กลับจาก TMK01</u>							
165	TMV02S-03	ปลด	สับ		ตสร.		SF6	ช่างโรงไม้หินศาลิสมบูรณัทรพัย
166	TMK02R-01	สับ	ปลด		ทมก.	SCADA	R	หนองพลับ
167	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
168	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
169	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
170	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-	-
171	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		-	-
172	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
173	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
174	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
175	BPC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		-	เบรกเกอร์115KV.(เบิกไพรโคเจนฯ)
176	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
177	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
178	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
179	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
180	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
181	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
182	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
183	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
184	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
185	BPB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
186	TMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
187	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
188	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
189	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
190	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
191	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
192	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	หนองพลับ
193	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	ท่าเสา
194	BPB07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R	บ้านบางพัง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								