



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 ก.ย. 67

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก)..... ๑๓๑๓..... / ๒๕๖๗..... วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓).....
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMC๗YB-๐๑	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส SMC๗YB-๐๑ พร้อมปลดสวิตช์ไบเมต รหัส SMC๗YS-๐๑, SMC๗YS-๐๒ และ SMC๗YS-๐๓	-	-	นายวุฒิพร อุทธาโกสม ๐๘๓-๖๘๖๖๐๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขวาลีติ นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
 ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓).....
 2 ก.ย. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก ถึง
 ในวันที่ 19 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1287/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ ใต้เกษม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุชาติ ธีรภักดิ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวสุภาวษา วงศ์บุญภาค)

ชตภ. 5 10 น. ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. 1 (สถานี สวมทนต์ 3 (สมท))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (เบรกเกอร์ 115 เควี SMC07YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ 115 เควี SMC07YB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1287/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 9 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชญา,นายณัฐภาณุจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายวัฒนา,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<i>ให้ กพท.คทข. แจ้งผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท SKB จำกัด อาจจะได้รับผลกระทบแรงดันตกชั่วขณะ ระหว่างการทำสวิตชิง</i>							
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ SMC06YB-01 ,SMC07YB-01 Close Loop ปกติ						
4	Open Loop สถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ SMC07YB-01						
5	SMC07YB-01	สับ	ปลด		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
6	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
7	SMC07YS-02	สับ	ปลด		SMC		DIS ใบมีด 115 เควี
8	SMC07YS-03	สับ	ปลด		SMC		DIS ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	SMC07YS-02	ปลด	สับ		SMC		DIS ใบมีด 115 เควี
16	SMC07YS-03	ปลด	สับ		SMC		DIS ใบมีด 115 เควี
17	Close Loop สถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ SMC07YB-01 กลับปกติ						
18	SMC07YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							