



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

07 ก.ย. 66

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(บฟ.) 3149/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ลว.7.สค.2566  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สองพี่น้อง 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1,2	12 ก.ย. 66	08.00 น.	16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 กบข.(ก.3) โดยทาง ผบส. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. 0865661526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ข.ม.บ.ฟ. โทร. 0865661526

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1,2 จาก SPN1PB-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 12 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1290/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จตุรนต์ อังสวาทสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กอ.พัชร ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟอ.บข., กฟล.บข., กฟส.บข., กฟอ.บข.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(จตุรนต์ อังสวาทสิน)  
คสท.-61111 พ.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี สองพี่น้อง)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สองพี่น้อง 1 ( ดับไฟบัส 1 & 2 และนำ GEN เข้า )					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1290/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	30 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ</li> <li>นายสถาพร, นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิช, นายอมร</li> </ol>				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 3.9 MW
4	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.1 MW
5	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.3 MW
6	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 2.2 MW
7	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.2 MW
8	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 0.7 MW
9	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.1 MW
10	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 2.0 MW
11	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
12	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สีแยกบางก่าร้อง
13	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
14	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R ประตูน้ำบางสาม
15	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		-
16	LBL09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	- บ.เปียร์สิงห์
17	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
18	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
19	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 1.3 MW
20	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.4 MW
21	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
22	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
23	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.5 MW
24	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 3.2 MW
25	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 1.3 MW
26	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
28	BAM07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
29	ย้ายโหลด SPN 6 ไปจ่ายจาก SPN 1						
30	SPN01S-07	ปลด	สับ		สพน.		SF6 บั้มปตท.
31	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
32	ย้ายโหลด SPN 1 ไปจ่ายจาก SPO 3						
33	SPN01S-08	ปลด	สับ		สพน.		SF6 ธ.กรุงศรี
34	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
35	ย้ายโหลด SPN 2 ไปจ่ายจาก SPO 2						
36	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุระชัย
37	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
38	ย้ายโหลด SPN 7 ไปจ่ายจาก SPO 7						
39	SPN07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
40	SPN07VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
41	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
42	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
43	SPN10S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 ศูนย์ผักตบชวา
44	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
45	BAM02S-22	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
46	SPN05R-01	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
47	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก LBL 9 (บางตาเถร)						
48	SPN10S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
49	SPN10R-01	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
50	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA08						
51	BEA08S-27	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
52	SPN05R-04	สับ	ปลด		บลง.		R สีแยกบางก่าร้อง
53	ย้ายโหลด SPN 5 ด้านหน้าไปจ่ายจาก SPN 10						
54	SPN05S-05	ปลด	สับ		บลง.		DIS วัดท่าเจดีย
55	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
56	ย้ายโหลด SPN 10 ไปจ่ายจาก SPN 9						
57	SPN05S-06	ปลด	สับ		บลง.		DIS ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดน้องเจมส์
58	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
59	ย้ายโหลด SPN 9 ไปจ่ายจาก BEA 3						
60	BEA03S-11	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
61	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
62	ย้ายโหลด SPN 4 ไปจ่ายจาก BEA 4						
63	BEA04S-07	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
65	SPN02CVB-01	สับ	ปลด		SPN		- CAP 2
66	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
67	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.2
68	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
69	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.5
70	SPN06S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.6
71	SPN07S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.7
72	SPN09S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.9
73	SPN10S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.10
74	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
75	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		- ขนานบัส
76	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		- INCOMING 1
77	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
79	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
80	SPNBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- ขนานบัส
81	SPN01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- INCOMING 1
82	SPN02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- CAP 2
83	SPN01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
84	SPN02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
85	SPN04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
86	SPN05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
87	SPN06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
88	SPN07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
89	SPN09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
90	SPN10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
91	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบทรัก เบรกเกอร์ SPN02BVB-01,SPN03VB-01 และ SPN08VB-01 สถานะ OUT service อยู่						
92	แจ้งหน้า ให้ตรวจสอบ DIS POTHEAD SPN 3S-01 และ SPN 8S-01 ว่า <u>ปลด</u> อยู่						
93	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟัยออน เบรกเกอร์ SPN1BVB-01,SPN1,2,3,4,5,6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟัยออนหรือไม่						
94	SW.Ground SPN2CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
95	หลังจากตรวจสอบฟัยออน แล้ว เมื่อไม่มีฟัยออน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
96	SPN01BVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
97	SPN02CVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ CAP2
98	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F1
99	SPN02VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F2
100	SPN03VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F4
102	SPN05VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F5
103	SPN02BVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ INCOMING 2
104	SPN06VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F6
105	SPN07VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F7
106	SPN08VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F8
107	SPN09VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F9
108	SPN10VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F10
109	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงานทราบ และ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe						
110	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
111	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
112	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
113	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		- -
114	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
115	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
116	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
117	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
118	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
119	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
120	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
121	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
122	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
123	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
124	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
125	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
126	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
127	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
128	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		- -
129	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
130	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
131	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
132	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
133	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
134	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
135	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
136	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
137	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
138	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
139	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
140	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
141	SPN01BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
142	SPN02CVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ CAP2
143	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F1
144	SPN02VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F2
145	SPN03VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F3
146	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F4
147	SPN05VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F5
148	SPN02BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 2
149	SPN06VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F6
150	SPN07VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F7
151	SPN08VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F8
152	SPN09VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F9
153	SPN10VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F10
154	SPNBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- ขนานบัส
155	SPN01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- INCOMING 1
156	SPN02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- CAP 2
157	SPN01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
158	SPN02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
159	SPN04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
160	SPN05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
161	SPN06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
162	SPN07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
163	SPN09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
164	SPN10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
165	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
166	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2
167	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4
168	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5
169	SPN06S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.6
170	SPN07S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.7
171	SPN09S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.9
172	SPN10S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
173	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ใบมิด 115 เควี
174	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ใบมิด 115 เควี
175	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
176	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		- INCOMING 1
177	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN		- ขนานบัส
178	SPN02CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- CAP 2
179	ย้ายโหลด SPN 4 กลับจาก BEA 4						
180	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
181	BEA04S-07	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 อณามัยหินมูล
182	ย้ายโหลด SPN 9 กลับจาก BEA 3						
183	SPN09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
184	BEA03S-11	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อณามัยหินมูล
185	ย้ายโหลด SPN 10 กลับจาก SPN 9						
186	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
187	SPN05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ร้านก่วยเตี่ยวเป็ดน้องเจมส์
188	ย้ายโหลด SPN 5 ด้านหน้ากลับจาก SPN 10						
189	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
190	SPN05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS วัดท่าเจดีย์
191	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วน กลับจาก BEA08						
192	SPN05R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.		R สีแยกบางการ้อง
193	BEA08S-27	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
194	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วน กลับจาก LBL 9 (บางตาเถร)						
195	SPN10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
196	SPN10S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
197	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วน กลับจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
198	SPN05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
199	BAM02S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 โคนโพธิ์
200	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วน กลับจาก BAM 7 (ประตุน้ำบางสาม)						
201	SPN10S-11	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพน.		SF6 ศูนย์ผักตบชวา
202	BAM07S-09	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
203	ย้ายโหลด SPN 7 กลับจาก SPO 7						
204	SPN07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
205	SPN07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
206	ย้ายโหลด SPN 2 กลับจาก SPO 2						
207	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
208	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุระชัย
209	ย้ายโหลด SPN 1 กลับจาก SPO 3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
210	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
211	SPN01S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.		SF6 ช.กรุงเทพฯ
212	ย้ายโหลด SPN 6 กลับจาก SPN 1						
213	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
214	SPN01S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.		SF6 ปีมปตท.
215	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
216	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
217	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
218	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
219	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
220	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
221	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
222	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
223	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
224	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
225	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สี่แยกบางก่าร้อง
226	SPN10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
227	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
228	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
229	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
230	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
231	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
232	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
233	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
234	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
235	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
236	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
237	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
238	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
239	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
240	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 1	11 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษายาบรรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	พัชระ (086-5661526)
		12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง สมล. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบส.(ก.3) กบส.	
8	ท่ามะกา 1	12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษายาบรรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	พัชระ (086-5661526)
		21 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษายาหม้อแปลง TP.1	กบส.(ก.3) กบส.	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส TMK2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
		22 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษายาหม้อแปลง TP.2	กบส.(ก.3)	
9	ศาลายา	13 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส TMK4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส TMK5YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
10	บางเลน 2 (ซึกราว)	14 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษายาหม้อแปลง TP.1		
11	บางเลน 1	15 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์ 115 kV.	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษายาหม้อแปลง TP.2		
12	หนองปลาหมอ	17 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY4YB-01 (TP.2) และ SLY3YB-01 เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์ 115 kV.	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.		
13	พนมพวน	19 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษายาบรรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.		
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส PTU2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษายาหม้อแปลง TP.1		
			08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายาบรรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.	กบส.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส PTU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		