



Switching Deadline

วิฤตขอดับไฟ

4 ก.ย. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) 9054 / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอสับเปลี่ยนSF๖เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสาทรจ. ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF	๕ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยน SF๖ SMF ๕S-๒๑	SMF ๕S-๒๑	SMF ๕S-๒๑	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์เบอร์ โทร. ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๕SMF๒๕ จาก ๕SMF๕S-๒1 ถึง ๕SMF๕S-๒1
ในวันที่ ๕ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1292/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____
พนักงานศูนย์ฯ นาย กัดดีสิทธิ์ เต็มวงษาต ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนครินทร์ รัตนปัญญา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.โคกขาม
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสิริภัทร โพธิ์พันธ์)
0๙๖.5 1๓๓ ๒๗.๙๗



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ SMF05S-21 (SF6 หน้าบริษัททวงศัชัยเกษตร)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกช.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6 ทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1292/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	3 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	3 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	3 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. พิรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มโนช 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ สับเปลี่ยน SF6 ทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า SMF05S-21 (SF6 หน้าบริษัททวงศัชัยเกษตร) ปฏิบัติงานโดยวิธีฮอทไลน์							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB -
3	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB -
4	แจ้ง กฟภ.คกช. ตรวจสอบสถานะ SMF05S-21 (SF6 หน้าบริษัททวงศัชัยเกษตร) อยู่สถานะ " ปลด " โขว์ " OFF " และให้ทำการ " Lock คาน "						
5	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
7	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	ตรวจสอบสถานะ SMF05S-21 (SF6 หน้าบริษัททวงศัชัยเกษตร) ตัวติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ " ปลด " โขว์ " OFF " และให้ทำการ " Lock คาน "						
11	แจ้ง กฟภ.คกช. ทำการปลด "Lock คาน" SMF05S-21 (SF6 หน้าบริษัททวงศัชัยเกษตร) ออก						
12	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB -
13	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							