



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 8 ต.ค. 64

เลขที่ ก.จ.สค.ปณ. ๕๐๒๖ /๒๕๖๔ วันที่ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายภัทรพงษ์ วงษ์ตันจันทา ตำแหน่ง อจก.ปณ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไหลงาม ตำแหน่ง อจก.กฟผ.สค.ขึ้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ.สค.ขึ้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ต่อสายต้น DDE ระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ต. แม่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKB๐๖	๑๐ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ต่อสายต้น DDE บริเวณ หน้าวัดบ้านหอม	EKB๐S-๐๖ วัดบ้านหอม	EKB๐S-๐๗ ร.วัดบ้านหอม	นายธีระพัฒน์ สุทธิสา โทร.๐๘๙-๑๑๐๑๕๙๓๓
๒	EKB๐๖	๑๐ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKB๐S-๐๖ วัดบ้านหอม	EKB๐S-๑๓ ข.ข้างวัดบ้านหอม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ มีชัยทอง ตำแหน่ง ทส.ปณ. โทร. ๐๙๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ ไหลงาม)

ตำแหน่ง อจก.กฟผ.สค.ขึ้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ EKB6 จาก EKB6S-06 ถึง EKB6S-07
ในวันที่ 10 ต.ค. ๕๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1294/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ EKB6 จาก EKB6S-06 ถึง EKB6S-13
ในวันที่ 10 ต.ค. ๕๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สินธุ์ นอนจ้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอำนาจ เกียรติทอง

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๑

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)




(นายสินธุ์ นอนจ้อย)
ช่างควบคุมการจ่ายไฟ

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าวัดบ้านขอม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ต.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ ต่อสายแรงสูงต้น DDE ตามใบขอปฏิบัติงาน : 1294/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โชน ท่องย้อย วันที่ 8 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน โชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟจ.สค. ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส EKU05S-03(ประตูน้ำห้วยลิง) และ SF6 รหัส EKB06S-09(โรงงานบุงฮวด) อยู่สถานะปลดพร้อมล๊อคคาน						
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น. EKB6S-07 (โรงเรียนวัดบ้านขอม)						
4	EKA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
5	SMD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
6	EKB06S-06	ล๊อค	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS วัดบ้านขอม
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้ง กฟจ.สค. ให้ฮอทไลน์กระเช้าจัม DDE บริเวณสามแยกบ้านขอม โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า(แบบไม่มีไฟ) เข้าทั้งสามเฟส						
9	หลังจาก กฟจ.สค. ให้ฮอทไลน์กระเช้าจัม DDE บริเวณสามแยกบ้านขอม โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า(แบบไม่มีไฟ) เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง กฟจ.สค. ให้ฮอทไลน์กระเช้าจัม DDE บริเวณหน้าสถานีฯเอกชัย 2 ชั่วครราว(เก่า) โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า(แบบมีไฟ) เข้าทั้งสามเฟส						
11	หลังจาก กฟจ.สค. ให้ฮอทไลน์กระเช้าจัม DDE บริเวณหน้าสถานีฯเอกชัย 2 ชั่วครราว(เก่า) โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า(แบบมีไฟ) เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
12	EKA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
13	SMD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
สิ้นสุด Switching							

การเดินสายไฟตามพื้นที่

