



Switching Deadline

วันที่ 8 ต.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตภษ.(รล)๒๙๑๐/๒๕๖๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ทา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.ช.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ CSCS/SCADA สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๕ ตามแผนผังสั่งเซป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1BVB-01	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบ CSCS/SCADA ไม่ แสดงสถานะอุปกรณ์ 1BVB-01	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พัทธ์มงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธ์มงคล ตำแหน่ง ข.พ.รล.กบช.(กต) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ชก.บช.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Incl จาก SME 1BVB-01 ถึง Truck out service

ในวันที่ 13 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1297/2564

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ตรีเพ็ชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พัทธ์มงคล

(นายสุธี ตรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
๒๐๓.๔ ทน. กบช.กต.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ต กบช.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๓๕ (ขพว), กฟภ.กร

อก.บช.(กต), อก.ว.ว.(กต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๕ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สมุทรสาคร 5 (SME))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข.พ.รล.	๗๖๘๙	๕ ต.ค. ๖๔
---------	------	-----------


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(กต)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(กต)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SME01BVB-01 สถานีฯสมุทรสาคร 5					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ต.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CSCS/SCADA	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1297/2564	
ไม่แสดงสถานะ 1BVB-01						
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	6 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 13.59 MW
3	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 22.22 MW
4	SME09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 4.0 MW
5	DNA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DNA		โหลด 25.0 MW
6	DNA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ ต.1		โหลด 4.5 MW
7	- ย้าย SME9 ไปรับไฟจาก DNAB						
8	DNA05S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ศูนย์ ต.1		SF6 หน้าตู้จิว
9	SME09VB-01	สับ	ปลด		SME		
10	- ย้าย SME-TP1 ไปจ่ายจาก SME-TP2						
11	SMEBVB-01	ปลด	สับ		สค.		- ขนानบัส
12	SME01BVB-01	สับ	ปลด		SME		- INCOMING 1
13	SME01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		- INCOMING 1
14	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
15	DNA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DNA		
16	DNA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ ต.1		
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
20	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
21	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
22	SME09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
23	DNA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DNA		
24	DNA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ ต.1		
25	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	SME01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SME		- INCOMING 1

