

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(บฟ.) 3149/2566

วันที่ ลว.7.ส.ค. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ หนองปลาหม้อ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	17 ก.ย. 66	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 KV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง ผบส. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. 0865661526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.ผ.บ.ฟ. โทร 0865661526

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นด้วง

(นายสมหมาย ขึ้นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ BUS1 จาก NOM49B-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 17 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1297/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.ข.(ก.๓) เห็นชอบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชร ปานดอนลาน

(นายพัชร ปานดอนลาน)
ว.๓.๕ แทน ผ.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบข.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟอ.๒๒๐, กฟย.๒๒๐,
กฟย.๒๒๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. 2 (สถานี หนองปลาหม้อ (NOM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หนองปลาหมอ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-ก.ย.-66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1297/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	4 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ให้ กพย.นปม. แจ้ง VSPP บริษัท 5 อมตะ (วงจร NOM02) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กพภ.						
3	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
4	NOM01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 4.0MW
5	NOM02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 5.0 MW
6	NOM03VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 1.8 MW
7	NOM04VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 4.5 MW
8	NOM05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 1.9 MW
9	NOM01CVB-01	Auto	Manual		NOM		CB CAP.1
10	NOM04R-01	Manual	Nonreclosing		บปง.		R บ้านตลาดนัด
11	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
12	TMV01R-01	Manual	Nonreclosing, ALT		นปม.		R AVR เขาคันทอก
13	AVR017	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		นปม.		AVR เขาคันทอก
14	TMV02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		TMV		โหลด 2.5 MW
15	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
17	BPB05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		โหลด 5.0 MW
18	BPB07VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		โหลด 4.5 MW
19	BPB09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		โหลด 2.2 MW
20	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
21	PTS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
22	PTS02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		กฟต.1		-
23	PTS07R-02	Manual	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
24	NOM03YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05						
26	BPB05S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
27	BPB09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
28	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนไปรับไฟจาก PTS09						
29	PTR07S-24	ปลด	สับ		กฟต.1		SF6 บ้านชำระ
30	NOM04R-01	สับ	ปลด		บปง.		R บ้านตลาดนัด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลด NOM04 ที่เหลือไปรับไฟจาก BPB09						
32	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
33	NOM04VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM04
34	ย้ายโหลด NOM01 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB07 และย้ายโหลด NOM05 ไปรับไฟจาก BPB09						
35	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 บ.ชูเท็ค
36	BPB09S-05	ปลด	สับ		บปง.		DIS มณีจรัสแสง
37	NOM01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 โรงงานยางมะตอย
38	NOM05VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM05
39	ย้ายโหลด NOM01 ไปรับไฟจาก PTS02						
40	PTS07S-08	ปลด	สับ		นปม.		SF6 มาบแค
41	NOM01VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM01
42	ย้ายโหลด NOM02 ไปรับไฟจาก TMV02						
43	NOM02S-10	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 สามแยกเขาคันตอก
44	NOM02VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM02
45	ย้ายโหลด NOM03 ไปรับไฟจาก TMV01						
46	NOM03S-03	ปลด	สับ		นปม.		SF6 ช่างวัดสัมมาราม
47	NOM03VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM03
48	แจ้งพนักงานสถานีฯ หนองปลาหมอ ปลด STEP CAP.1 ออก ทีละ STEP						
49	NOM01CVB-01	สับ	ปลด		NOM		CB CAP.1
50	NOM01S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.1
51	NOM02S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.2
52	NOM03S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.3
53	NOM04S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.4
54	NOM05S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.5
55	เมื่อพร้อมดับไฟ						
56	NOM01BVB-01	สับ	ปลด		NOM		- INCOMING 1
57	NOM04YB-01	สับ	ปลด		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	NOM04YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ใบมีด 115 เควี
59	NOM01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		CB NOM01
60	NOM02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		CB NOM02
61	NOM03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		CB NOM03
62	NOM04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		CB NOM04
63	NOM05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		CB NOM05
64	NOM01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		- INCOMING 1
65	NOM01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		CB CAP.1
66	แจ้งพนักงานสถานีฯ หนองปลาหมอ ตรวจสอบฟิออนที่ NOM01,02,03,04,05VB-01, NOM01CVB-01 และ NOM01BVB-01						
67	หากตรวจสอบแล้วไม่มีฟิออนให้สับกราวด์						
68	NOM01VG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ F1
69	NOM02VG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ F2
70	NOM03VG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ F3
71	NOM04VG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ F4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	NOM05VG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ F5
73	NOM01BVG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ INCOMING 1
74	NOM01CVG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ CAP.1
75	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
76	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
77	TMV01R-01	Nonreclosing	Manual		นปม.		R AVR เขาคันหอก
78	AVR017	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		นปม.		AVR เขาคันหอก
79	TMV02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		TMV		
80	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
81	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
82	BPB05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
83	BPB07VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
84	BPB09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
85	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
86	PTS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
87	PTS02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		กฟต.1		- -
88	PTS07R-02	Nonreclosing	Manual		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
89	NOM03YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		-
90	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
91	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
92	NOM01VG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ F1
93	NOM02VG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ F2
94	NOM03VG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ F3
95	NOM04VG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ F4
96	NOM05VG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ F5
97	NOM01BVG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ INCOMING 1
98	NOM01CVG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ CAP.1
99	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
100	TMV01R-01	Manual	Nonreclosing, ALT		นปม.		R AVR เขาคันหอก
101	AVR017	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		นปม.		AVR เขาคันหอก
102	TMV02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		TMV		
103	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
104	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
105	BPB05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		
106	BPB07VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		
107	BPB09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		
108	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
109	PTS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
110	PTS02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		กฟต.1		- -
111	PTS07R-02	Manual	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
112	NOM03YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
113	NOM01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		CB NOM01
114	NOM02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		CB NOM02
115	NOM03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		CB NOM03
116	NOM04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		CB NOM04
117	NOM05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		CB NOM05
118	NOM01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		- INCOMING 1
119	NOM01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NOM		CB CAP.1
120	NOM01S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS POT HEAD F.1
121	NOM02S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS POT HEAD F.2
122	NOM03S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS POT HEAD F.3
123	NOM04S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS POT HEAD F.4
124	NOM05S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS POT HEAD F.5
125	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
126	NOM04YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ไบมีด 115 เควี
127	NOM04YB-01	ปลด	สับ		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
128	NOM01BVB-01	ปลด	สับ		NOM		- INCOMING 1
129	NOM01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NOM		CB CAP.1
130	ย้ายโหลด NOM03 กลับจาก TMV01						
131	NOM03VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM03
132	NOM03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
133	ย้ายโหลด NOM02 กลับจาก TMV02						
134	NOM02VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM02
135	NOM02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 สามแยกเขาคันทอก
136	ย้ายโหลด NOM01 กลับจาก PTS02						
137	NOM01VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM01
138	PTS07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 มาบแค
139	ย้ายโหลด NOM04 กลับจาก BPB09						
140	NOM04VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM04
141	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบ็กไพร
142	ย้ายโหลด NOM01 บางส่วนกลับจาก BPB07 และย้ายโหลด NOM05 กลับจาก BPB09						
143	NOM05VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM05
144	NOM01S-06	ปลด	สับ		นปม.		SF6 โรงงานยางมะตอย
145	BPB09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS มณีจรัสแสง
146	BPB07S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 บ.ชูเท็ค
147	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนไปรับไฟจาก PTS09						
148	NOM04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปง.		R บ้านตลาดนัด
149	PTR07S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟต.1		SF6 บ้านชำระ
150	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05						
151	BPB09S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
152	BPB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
153	NOM-TP1	"OLTTC" Manual	"OLTTC" Auto		NOM		
154	NOM01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
155	NOM02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
156	NOM03VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
157	NOM04VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
158	NOM05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
159	NOM01CVB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		CB CAP.1
160	NOM04R-01	Nonreclosing	Normal		ขปง.		R บ้านตลาดนัด
161	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
162	TMV01R-01	Nonreclosing	Normal		นปม.		R AVR เขาคันทอก
163	AVR017	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		นปม.		AVR เขาคันทอก
164	TMV02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		TMV		
165	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
166	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
167	BPB05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
168	BPB07VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
169	BPB09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
170	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
171	PTS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
172	PTS02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		กฟต.1		- -
173	PTS07R-02	Nonreclosing	Normal		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
174	NOM03YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 1	11 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางร โดย์เข้า Transfer Bus)	กบส.	พีชระ (086-5661526)
		12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง ผบด. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบย.(ก.3) กบส.	
8	ท่ามะกา 1	12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางร โดย์เข้า Transfer Bus)	กบส.	พีชระ (086-5661526)
		21 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส.	
		22 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK5YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3)	
9	ศาลายา	13 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส.	
		14 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบย.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY2YB-01 (TP.1) และ SLY3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	
10	บางเลน 2 (ชั่วคราว)	15 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส.	
11	บางเลน 1	15 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบส.	
12	หนองปลาหมอ	17 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			18 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	
13	พมทวาน	19 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางร โดย์เข้า Transfer Bus)	กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส PTU2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3)	
		19 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส PTU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส.	