

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง

ชื่อผู้ส่ง นายจรงค์ นิยมศิริ

วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สsongพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนเสาแรงสูงและพาดสาย ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น

ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1 (สพท.1)	19 ส.ค. 65	09.00	-	1.เปลี่ยนเสาแรงสูงและพาด สายบริเวณสะพานสาม ตำบล	จุดตัด DDE จุด A	SF6 ชั่วคราว แยกทอง ประดิษฐ์	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๖๖๕๔
๒.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... บ้านทองประดิษฐ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.บ. โทร.๐๘๑-๕๔๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจรงค์ นิยมศิริ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สsongพี่น้อง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด GPN1 จาก DDE จุด A ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง  
ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1297/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนิต บุญชู  
7 ส.ค. 65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เกริกฤทธิ์ หงษ์โต

รศ.พร ตันติเกษรกิจ  
(๐๓๖.๖ ปฏิบัติงานแทน น.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟท. สsongพี่น้อง

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), ๐๓.๖๖(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานสามตำบล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ส.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1297/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 7 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPN01VB-01	Auto	Manual		SPN	-	-
2	-เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ไลน์ไหลดหม้อแปลง 3 เครื่อง ออก						
3	SPN01F-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพน.		ไลน์แยกทองประดิษฐ์
4	-เมื่อไลน์ไหลดออกแล้วเสร็จ แจ้งขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดA บริเวณสะพานสามตำบล ออกได้						
5	-เมื่อขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดA บริเวณสะพานสามตำบลแล้วเสร็จ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพน.ทราบ พร้อมลงข้อมูลในWeSafe เรียบร้อย						
9	SPN01VB-01	Manual	Auto		SPN	-	-
10	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
11	-เมื่อขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดB บริเวณ สะพานสามตำบล แล้วเสร็จ						
12	ติดตั้ง SF6 ชค.แยกทองประดิษฐ์ แล้วเสร็จ ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน Hot lineดำเนินการ						
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ถึงจุดตัดเตดจุดB พร้อมลงข้อมูลหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในWeSafe เรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	SPN10VB-01	Auto	Manual		SPN	-	-
16	SF6.ชค.SP10	ปลด	สับ		สพน.	SF6	แยกทองประดิษฐ์
17	SPN10VB-01	Manual	Auto		SPN	-	-
	หมายเหตุ ดับไฟหลายวัน จุดดับไฟไม่มีไหลด ผู้ใช้ไฟ						
	สิ้นสุด Switching						

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง  
วันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น.  
บริเวณ สะพานสามตำบล

