



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๓๖๒ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU-๐๑	๑๗ ส.ค.๖๕	๑๐.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.	เชื่อม DDE บ้านตลาดเขต	PTU๑S-๑๐ บ้านจิ้งราย	PTU๑S-๐๗ บ้านตลาดเขต	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒๓ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง พว.๖ โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ PTU1 จาก PTU1S-10 ถึง PTU1S-07
ในวันที่ 17 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1298/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัย วัฒนะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๑๐๔๓๓ ๓๓๖๖๑๐

๙ ส.ค. ๖๕


(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)

๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓.ก.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. น.ร.๕.๗๓๕

อ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๘ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านตลาดเขต					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ส.ค. 65	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	11.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	เชื่อม DDE ในระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1298/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	10 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
3	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อเชื่อม DDE ดำเนินการโดย Hotline กระเช้า						
5	PTU01S-10	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านทองลิ้มเจริญ
6	แจ้งพนักงาน ทำการปลดไหลด ในไลน์ PTU 1 ออก						
7	หลังจากพนักงาน ทำการปลดไหลด ในไลน์ PTU 1 ออกเสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านตลาดเขต (PTU 1) เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
9	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose ไว้ขณะทำงาน						
10	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านตลาดเขต (PTU 1) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
11	ย้ายไหลด PTU 1 กลับจาก UTG 1						
12	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
13	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
14	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
15	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
16	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ้านตลาดเขต
17	PTU01S-10	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านทองลิ้มเจริญ
18	PTU01S-07	สับ	ปลด,ลือคคาน		พทน.		SF6 บ้านตลาดเขต
19	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ้านตลาดเขต
20	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
21	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
22	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-

പ്രൈമറി സപ്ലൈ ലൈൻ

