



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คทช.(ปน.) ๑๐๗๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทยดทยวด

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สาครฐ. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF๒	๑๐ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	SMF๒S-๐๖	SMF๒S-๐๖	ชุดกระเช้าHOTLINE
๒	SMF๑๐	๑๐ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	SMF๑๐S-๐๒	SMF๑๐S-๐๒	ชุดกระเช้าHOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **ถ้วน**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง หมอ.ปน. โทร. ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายคำรน ทยดทยวด.)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเคอร์ SMF๒ จาก SMF๒S-06 ถึง -
ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1299/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ SMF10 จาก SMF10S-02 ถึง -
ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรตาสตรี สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายคำรน ทยดทยวด ผจก. กฟฟ.โคกขาม

9 ส.ค. 65

(นายคำรน ทยดทยวด)

๐๘๑ ๙ ๔๑ ๒๕๓๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.๑๐๕

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น


แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊สจุดร้อน SF6 รหัส SMF02S-06, DIS รหัส SMF10S-02						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ส.ค. 63	เวลา	09.00 น.	ถึง	10 ส.ค. 63	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คคช.	งานที่ทำ	แก๊สจุดร้อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1299/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	9 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	9 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	9 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร SMF02 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร SMF03						
3	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
4	SMF03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
5	SMF02S-08	ปลด	ล๊ับ		คคช.		DIS โค้งตาเคี้ยว
6	SMF02S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		คคช.		SF6(RCS) หน้าวัดตึก
7	ย้ายโหลด วงจร SMF10 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร SMF01						
8	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- 22.1 MW
9	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 2.1 MW
10	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- 24.1 MW
11	SMF10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 4.9 MW
12	SMFBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMF		- ขนานบัส
13	SMF01S-04	ปลด	ล๊ับ		คคช.		DIS ขอยคลงหลวง
14	SMF10S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS ก่อนขอยโรงกลึง
15	SMFBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
16	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
17	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
18	แจ้งสภาพจ่ายไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟภ.คคช. ทราบ						
19	เมื่อ กฟภ.คคช. ทำการตรวจสอบจุดปฏิบัติงาน พร้อมลงใบ We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
20	แจ้ง กฟภ.คคช. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
21	ทำการ "Off" Auto Reclose วงจร SMF01VB-01, SMF10VB-01, SMF02VB-01, SMF03VB-01 ไว้จนงานแล้วเสร็จ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
22	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย สามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้						
23	ย้ายโหลด วงจร SMF02 กลับจาก วงจร SMF03						
24	SMF02S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		คคช.		SF6(RCS) หน้าวัดตึก
25	SMF02S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS โค้งตาเคี้ยว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
27	SMF03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
28	ย้ายโหลด วงจร SMF10 กลับจาก วงจร SMF01						
29	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
30	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
31	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
32	SMF01S-02	ปลด	สับ		คคข.		DIS ศาลารอรถปากคลองหลวง
33	SMF10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคข.		SF6 โรงพักโคกขาม
34	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
35	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
36	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
37	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
38	SMF10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						