



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน 2 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	3 ก.ย. 66	07.30 น.	16.30 น.	Correct Oil Leak	SA2 2222	SAB01BVB-01 (ตั้งทรีค)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3


เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2-2222 ถึง SAB1BVB-01
ในวันที่ 3 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1300/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ เพ็ญผอบ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.


(นายอนุสรณ์ เพ็ญผอบ)
ว.ค. 5 กทช. นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. 3 กทช.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานีฯ สามพราน 2 (SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายอนุสรณ์ เพ็ญผอบ)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายอนุสรณ์ เพ็ญผอบ)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 (SA2-KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Oil Leak	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1300/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	28 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	กณิต			วันที่	28 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.81 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22.1 MW
4	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 6.91 MW
5	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	NCABR-11	Normal	Non-Reclosing		NCA		- โหลด 0.3 MW
7	ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA11						
8	NCA11S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวชนม
9	SAB10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสดใส
10	ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปรับไฟจาก SA2-KT2A						
11	SABBV-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
12	SAB01BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
13	เมื่อ กฟผ. พร้อมดับไฟ						
14	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
15	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
16	SAB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 1
17	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
18	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
20	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	NCABR-11	Non-Reclosing	Normal		NCA		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
24	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
25	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
26	NCABR-11	Normal	Non-Reclosing		NCA		- -
27	SAB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		- INCOMING 1
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมีด
30	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
31	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT2A						
32	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
33	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
34	ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนกลับจาก NCA11						
35	SAB10S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสดใส
36	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชานชม
37	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
40	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
41	NCABR-11	Non-Reclosing	Normal		NCA		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



บันทึก


ที่	หจล-ส. 31944 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	28 สิงหาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)
งานที่ทำ	Correct Oil Leak
หมายเหตุ	
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 03 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 03 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.