



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก).๑๓๒๖/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจินนันท์

Switching Deadline

10 ก.ย. 67

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... อ้อมน้อย.๕ (ชั่วคราว)..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ดับไฟทั้งสถานี โดยขอไฟ ย้อนเข้ามาจ่ายเข้า AC Board	ผู้ควบคุมงาน
๑	ทั้งสถานี	๑๑ ก.ย. ๖๗	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๒๒ KV ทุก Feeder และ ปลด Breaker ๑๑๕ KV รหัส ๑YB-๐๑	ดับไฟทั้งสถานี โดยขอไฟ ย้อนเข้ามาจ่ายเข้า AC Board	นายนพดล ดีลวด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลวด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีจินนันท์)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สฟ.(ก๓)

๙ ก.ย. ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ ONU จาก ONU145-๐1 ถึง ONU1,2,3,4,5VB-๐1

ในวันที่ 11 ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1301/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลวด

5 ก.ย. ๖๗

(นาย จีรวัฒน์ บัณฑิตานันท์)

๑๓ก.๕ บัณฑิตานันท์ ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 9 (สถานี ONU)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ อ้อมน้อย 5 ชั่วคราว
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ก.ย. 67 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1301/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพิชชา กลิ่นประทุม วันที่ 5 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ที่แผนการ	คำสั่งในการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU		-
3	ONU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		- LOAD 3.0 MW
4	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		- LOAD 2.1 MW
5	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		- LOAD 4.6 MW
6	ONU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		- LOAD 1.0 MW
7	ONU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		- LOAD 0.4 MW
8	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
9	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
10	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- LOAD 2.4 MW
11	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- LOAD 7.0 MW
12	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- LOAD 0.8 MW
13	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ย้ายโหลด ONU 4,5 ไปจ่ายจาก ONB 5						
16	ONU04S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เลยกปากซอย บ.ทวิน (บน)
17	ONU04VB-01	สับ	ปลด		ONU		-
18	ONB05S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 แยกวัดใหม่หนองพะอง
19	ONU05VB-01	สับ	ปลด		ONU		-
20	ย้ายโหลด ONU 2,3 ไปจ่ายจาก ONB 9						
21	ONU02S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เลยกปากซอย บ.ทวิน (ล่าง)
22	ONU02VB-01	สับ	ปลด		ONU		-
23	ONB09S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 บั้ม ปรตท.
24	ONU03VB-01	สับ	ปลด		ONU		-
25	ย้ายโหลด ONU 2 ไปจ่ายจาก ONB 10						
26	ONB10S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 จักรพรรณเฟอร์นิเจอร์
27	ONU02VB-01	สับ	ปลด		ONU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมดับไฟ						
29	ONU01BVB-01	สับ	ปลด		ONU		- INCOMING 1
30	ONU01YB-01	สับ	ปลด		ONU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ONU01YS-01	สับ	ปลด		ONU		- ไบมีด 115 เควี
32	แจ้งพนักงานสถานีฯอ้อมน้อย 5 ให้อายหม้อแปลงสเตชันเซอร์วิตภายในสถานีฯไปใช้ไฟภายนอก						
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ. รับทราบ แจ้งชุด กสพ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
35	หลังจากชุด กสพ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
36	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
37	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
38	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
39	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
40	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
41	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
42	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
44	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
45	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
46	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
47	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
48	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
49	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
50	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
53	ONU01YS-01	ปลด	สับ		ONU		- ไบมีด 115 เควี
54	ONU01YB-01	ปลด	สับ		ONU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	ONU01BVB-01	ปลด	สับ		ONU		- INCOMING 1
56	ย้ายโหลด ONU 4,5 กลับจาก ONB 5						
57	ONU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONU		-
58	ONB05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 แยกวัดใหม่หนองพะอง
59	ONU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONU		-
60	ONU04S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 เลยกชอย บ.ทวิน (บน)
61	ย้ายโหลด ONU 2,3 กลับจาก ONB 9						
62	ONU03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONU		-

