



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ตจ.กป. ๒๕๐ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

Switching Deadline
วันที่ 15 ส.ค. 65

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอย้ายโหลด รีโคสเซอร์ DOA๗R-๐๒ AVR สระกระโจม และ รีโคสเซอร์ โคนหม้อ เพื่อสับเปลี่ยน รีโคสเซอร์ ใหม่แทนตัวเดิม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗	๑๗ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อสับเปลี่ยน รีโคสเซอร์ ใหม่แทนตัวเดิม DOA๗R-๐๒	รีโคสเซอร์ DOA๗R-๐๒ AVRสระกระโจม	-	นายอาคม แจ่งสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑
๒.	๖	๑๘ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อสับเปลี่ยน รีโคสเซอร์ ใหม่แทนตัวเดิม DOA๖R-๐๑ โคนหม้อ	รีโคสเซอร์ DOA๖R-๐๑ โคนหม้อ		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ดับไฟ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่งสว่าง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DOA6 จาก DOA6R-01 ถึง -
ในวันที่ 18 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1302/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประธานงานการขอดับไฟกับ

9 ๙๐ ๐5

(นายสมชาย ศรีสงกรณ์)

๐๘๑ ๑๗๖๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กคส. ๓๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Recloser DOA06R-01 (โคกหม้อ)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนตัว Recloser		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1302/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	10 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
3	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ดจ.		R โคกหม้อ
4	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
5	Sw.bypass DOA06R-01	ปลด	สับ		ดจ.		R โคกหม้อ
6	DOA06R-01	สับ	ปลด		ดจ.		R โคกหม้อ
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Sw.ไบมีดด้าน Source และ ด้าน Load ออกทั้ง 2 ด้าน						
8	แจ้งสถานะแก่ชุดทำงาน ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
10	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
12	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการสับ Sw.ไบมีดด้าน Source และ ด้าน Load เข้าทั้ง 2 ด้าน						
14	DOA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ดจ.		R โคกหม้อ
15	Sw.bypass DOA06R-01	สับ	ปลด		ดจ.		R โคกหม้อ
16	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
17	DOA06R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

N



กฟส.อ.คอนเจดีย์
ภาค 3 เขต 3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ให้แทนแบบ.....
 ถูกแทนโดยแบบ.....
 เขียนเสร็จวันที่.....
 แก้แบบวันที่.....
 มิติเป็น.....เมตร.....
 มาตรฐาน.....
 แบบเลขที่.....

ผู้เขียน นายอาคม แจ่งถ่วง
 ผู้สำรวจ นายอาคม แจ่งถ่วง
 หัวหน้าแผนก.....
 วิศวกร.....
 ผู้จัดทรา.....
 ผู้อำนวยการกอง.....
 ผู้อำนวยการเขต.....

แผนผังย้าย โหลดสับเปลี่ยนรีดิวเซอร์ โดกหม้อ
 DOA6R-01

กฟส.ฉะเชิงเทรา รีดิวเซอร์ โดกหม้อ DOA6R-01