



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบข.(รล.) 3373/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ขอตัดไฟระบบ 22 kV bus1 และ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา Relay แสดง Communication fail สถานีไฟฟ้า สามพราน 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.สามพราน 2 อุปกรณ์ Bus 1 22 kV	14 ก.ย. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay แสดง Communication failed	Open CB Truck out (ไม่ปลด Riser pole)		นายทรงชนะ เฮ้งเจริญสุข 082-1289484
1.	สฟฟ.สามพราน 2 อุปกรณ์ Bus 2 22 kV	14 ก.ย. 2566	12.00 น.	16.30 น.	แก้ไขปัญหา Relay แสดง Communication failed	Open CB Truck out (ไม่ปลด Riser pole)		นายทรงชนะ เฮ้งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เฮ้งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร 4 โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นดวง...)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปน.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus1 จาก CB ถึง Truck out
ในวันที่ 14 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1304/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ Bus2 จาก CB ถึง Truck out
ในวันที่ 14 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรยุทธ ทอธ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เฮ้งเจริญสุข

อภินันท์
(นายอภินันท์ เกียรติพงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกร 4

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สฟพ.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 5 แผน
แผนผังแนบ - แผน

ผจพ. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน 2(เข้าบัส 1_บายบัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข Relay แสดงค่า Communication Failed		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1304/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑียร ทองย้อย			วันที่	6 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
4	SAB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
5	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
7	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
8	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
9	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
10	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
11	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
12	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
13	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
14	NCS-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
15	NCABR-11	Normal	Nonreclosing ,ALT		NCA	-	-	
16	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-	
17	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-	
18	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	-	
19	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-	
20	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-	
21	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-	
22	*ย้ายโหลด SAB04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB07*							
23	SAB04S-04	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6	อุปกรณ์ (ล่าง)
24	SAB04VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	-
25	*ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA11*							
26	NCA11S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงขบวนชม
27	SAB10S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	หน้าร้านแม่สายบัว
28	*ย้ายโหลด SAB05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB10*							
29	SAB05VB-03	ปลด	ล๊ับ		SAB		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	รร.สกลฯ
31	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
32	*ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAD06*							
33	SAB08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6	ร้านออเรนเข้าท์
34	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
35	*ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYI01*							
36	OYI01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6	ปั้ม ปตท.
37	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
38	*ย้ายโหลด SAB03 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC05*							
39	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.		SF6	แยกหอมเกร็ด
40	SAB03S-03	สับ	ปลด		สพร.		SF6	ปากทางวัดสรรเพชญ์
41	*ย้ายโหลด SAB03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB06*							
42	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
43	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
44	*ย้ายโหลด SAB02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB07*							
45	SAB02S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
46	SAB02VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
47	*ย้ายโหลด SAB01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB02*							
48	SAB01S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	Loop line ช.นาวิน
49	SAB01VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
50	SAB0BVB-03	สับ	ปลด		SAB		-	ขนานบัส
51	SAB01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
52	SAB02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
53	SAB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
54	SAB04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
55	SAB05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
56	SAB0BVB-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	ขนานบัส
57	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย							
58	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 1 ได้							
59	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
60	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
61	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
62	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
63	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
64	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
65	NCABR-11	Nonreclosing ,ALT	Normal		NCA		-	
66	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	
67	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-	
69	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
70	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	
71	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
72	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS1 และทำงานด้านบัส 2 ต่อ							
73	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
74	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
75	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
76	SAB01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-
77	SAB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-
78	SAB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-
79	SAB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-
80	SAB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-
81	- ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB03*							
82	SAB03VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
83	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
84	- ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB05*							
85	SAB05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
86	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
87	- ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB04 และย้ายโหลด SAB02 ทั้งหมดกลับจาก SAB07*							
88	SAB04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
89	SAB02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
90	SAB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
91	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
92	*ย้ายโหลด SAB01 ทั้งหมดกลับจาก SAB02*							
93	SAB01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
94	SAB01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	Loop line ช.นาวิน
95	SAB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
96	SAB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
97	SAB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
98	SAB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
99	SAB10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
100	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 2 ได้							
101	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
102	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
103	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
104	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
105	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย								
106	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS2							
107	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
108	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
109	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
110	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
111	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
112	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
113	NCABR-11	Normal	Nonreclosing ,ALT		NCA		-	-
114	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
115	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	-
116	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-	-
117	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	-
118	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	-
119	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	-
120	SAB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-	-
121	SAB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-	-
122	SAB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-	-
123	SAB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-	-
124	SAB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-	-
125	SAB08VB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-	ขนานบัส
126	- ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB04*							
127	SAB07VB-01	ปลด	ล๊อค OFF AutoReclose		SAB		-	-
128	SAB04S-04	ล๊อค	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	อยู่ปรีชา (ล่าง)
129	- ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB05*							
130	SAB10VB-01	ปลด	ล๊อค OFF AutoReclose		SAB		-	-
131	SAB08VB-03	ปลด	ล๊อค		SAB		-	ขนานบัส
132	SAB05S-05	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	รร.สกลฯ
133	*ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนกลับคืนจาก NCA11*							
134	SAB10S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.		SF6	หน้าร้านแม่สายบัว
135	NCA11S-04	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
136	- ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก SAB03*							
137	SAB06VB-01	ปลด	ล๊อค OFF AutoReclose		SAB		-	-
138	SAB03S-02	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
139	SAB08VB-03	ล๊อค	ปลด		SAB		-	ขนานบัส
140	*ย้ายโหลด SAB03 บางส่วนกลับคืนจาก SAC05*							
141	SAB03S-03	ปลด	ล๊อค		สพร.		SF6	ปากทางวัดสระเพ็ชฌุ
142	SAB03S-14	ล๊อค	ปลด		สพร.		SF6	แยกหอมเกร็ด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
143	*ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAD06*						
144	SAB08VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB	-	-
145	SAB08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ร้านออเรนเข้าที่
146	*ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYI01*						
147	SAB09VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB	-	-
148	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ปั้ม ปตท.
149	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
150	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
151	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
152	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
153	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
154	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
155	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
156	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
157	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
158	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
159	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
160	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
161	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
162	NCABR-11	Nonreclosing ,ALT	Normal		NCA	-	-
163	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	-
164	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	-
165	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD	-	-
166	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-	-
167	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
168	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							