

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๓๙๒ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เป็นชนิดโพลีเมอร์ โดยขอทไลน์
กระเช้า ๑๑๕ เควี จำนวน ๖๓ ต้นดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.สองฟีน้อง 1 (2Y)	18-22 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เป็นชนิดโพลีเมอร์ โดยขอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี จำนวน ๖๓ ต้น	สฟฟ.สองฟีน้อง 1 (2Y)	โซล่าโก(ไทรเยียว)	นายเศรษฐ์ชัย เปาวสันต์ พชง.๕ ผตบ.
๒.	สฟฟ.สองฟีน้อง 1 (2Y)	25-29 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.		สฟฟ.สองฟีน้อง 1 (2Y)	โซล่าโก(ไทรเยียว)	นายเศรษฐ์ชัย เปาวสันต์ พชง.๕ ผตบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณนฤพนธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง หน.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๘๗๗๒๒๓๐๔๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115kV จาก SPN2YB-01 ถึง
ในวันที่ 18-22 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1305/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ 115kV จาก SPN2YB-01 ถึง
ในวันที่ 25-29 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรณ แก้วรมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.อ. นฤพนธ์ เปรมศิริ

3 ก.ย. 66

(นาย จีรวรรณ แก้วรมณี)
อ.ก.๕ หน.น. ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯสองพี่น้อง-โทรเชียว | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 18-22 ก.ย. 66, 25-29 ก.ย. 66 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1305/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | วันที่ 4 กันยายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | <i>อ.อภิรักษ์</i> | วันที่ 4 กันยายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | <i>[Signature]</i> | วันที่ 4 กันยายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายจิรวัดน์, นายอมร, นายวีรวัชร | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆช, นายวรรณพงษ์ | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ รหัส SNO2YB-02,03 SNO03YB-02,03 จ่ายไฟ Close loop						
3	Open loop						
4	SPN02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	2SKY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	2SKY02YB-01	สับ	ปลด		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPN02YS-01	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
9	SPN02YS-02	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
10	2SKY02YS-01	สับ	ปลด		โทรเชียว	-	ใบมีด 115 เควี
11	2SKY02YS-02	สับ	ปลด		โทรเชียว	-	ใบมีด 115 เควี
12	ตรวจสอบ LBS รหัส LBL02YS-06 ผังตรงข้ามโทรเชียว สถานะ Open+ล๊อคกุญแจ						
13	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115kV.)						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115kV.)						
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (115kV.)						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 (115kV.)						
21	SPN02YS-01	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
22	SPN02YS-02	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
23	2SKY02YS-01	ปลด	สับ		โทรเชียว	-	ใบมีด 115 เควี
24	2SKY02YS-02	ปลด	สับ		โทรเชียว	-	ใบมีด 115 เควี
25	2SKY02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SPN02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	2SKY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

