



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กษ.(รล)๒๙๒๐/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เดินสายสัญญาณ เพื่อเพิ่ม Point Relay Protection 115KV

สถานีไฟฟ้า พุททอมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB, 3YB	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เดินสายสัญญาณ เพื่อเพิ่ม Point Relay Protection 115KV (ปลดอุปกรณ์ 115KV ที่ละเบย์)	OPEN BREAKER	OPEN ในมิด 115KV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ข.ม.รล. กษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ชก.บษ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ 115KV จาก PMB 1YB-01 ถึง PMB 3YB-01

ในวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1307/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฏฐพร อรุณประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.สวัสดิ์ นพัตถะวงศ์

(นาย ณัฏฐพร อรุณประเสริฐ)  
๐๘๓-๙๙๕-๕๒๑๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. น.ร.ส.ว.ก.๓

อก.บษ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี PMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PMB01YB-01,03YB-01 สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เดินสายสัญญาณ Point Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1307/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	10 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 ว่า Loop Line กันอยู่ปกติ						
2	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2						
3	- เมื่อพร้อมทำ PMB01YB-01						
4	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
5	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
6	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
7	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	115 kV.
8	PMB01YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
9	PMB01YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
10	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	CB	115 kV.
11	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	CB	115 kV.
12	ปรับรีเลย์ SLY03YB-01 มาอยู่ที่ Group 2						
13	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ PMB1YB-01 ได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							
14	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ PMB1YB-01 เสร็จพร้อมทำที่ PMB03YB-01 ต่อ						
15	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
16	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
17	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
18	PMB01YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
19	PMB01YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
20	PMB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	115 kV.
21	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	115 kV.
22	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
23	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
24	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
25	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
26	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ PMB3YB-01 ได้						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
28	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ PMB3YB-01 เสร็จ						
29	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
30	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
31	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
32	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
33	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	115 kV.
34	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
35	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
36	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
37	ปรับรีเลย์ SLY03YB-01 มาอยู่ที่ Group 1 ตามปกติ						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						