

10 ต.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ROYAL THAI ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๑๗๙๘๐๖ (ปบ.) ๑๓๐๖ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายคำรุน หยดหยาด

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อาก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคงขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคงขาม จะขอหยุดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สาวครัว ตามแผนผัง สังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF3	๑๑ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	SMF๓S-๐๒	SMF๓S-๐๒	ชุดกระเช้า HOTLINE
					<u>ด่วน</u>			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศักดิ์ สวนพันธุ์ ตำแหน่ง หพ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๙๙๙๙๙
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้กาวนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้กาวนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้กาวนำแสงลงชื่อ
(นายคำรุน หยดหยาด.)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคงขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศพ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พืดเดอร์ SMF3 จาก SMF ๓S-๐๒ ถึง SMF ๓S-๐๒

ในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชซึ่งเลขที่ ๑๓๑๑/๖๔

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พืดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชซึ่งเลขที่

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๓ พืดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ดร. โภคพันธุ์ ประสาณางานการขอตัดไฟกับ ผศส.กรส.(ก.๓)

๗ ต.ค. ๖๔

รศ.ดร. ตันติกรธรรมสิน

(๒๐๑๗ ใหม่ ฉบับ)

คำรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน พจก. กฟฟ. ถก.

อ.ดร. โภคพันธุ์

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงชื่ออยู่แล้วและแนบไฟล์ใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซิ่ง ๑ แผ่น

แผนผังแบบ ๑ แผ่น

ผจก. - (สถานีฯ) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน
 2. กำหนดวันที่ทำงาน
 3. ผู้ขอทำงาน
 4. เตรียมการสวิทช์โดย
 5. ตรวจสอบสวิทช์โดย
 6. อนุมัติสวิทช์โดย
 7. สั่งทำสวิทช์โดย

บริเวณปากคลองหลุ่ม (SMF03S-02)

11 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
กฟส.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบของภูมิบดีงาน	1311/64
นายอมร ไม่กขพันธ์			วันที่	8 ตุลาคม 2564
<u>นายอมร ไม่กขพันธ์</u>			วันที่	8 ตุลาคม 2564
			วันที่	8 ตุลาคม 2564
1. นายเกตติน์,นายอุณุสรณ์,นายธนิต,นายโนนงค์			(กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)	
2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศุภลักษ์,นายพนิด			(กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)	
3. นายเพพรัตน์,นายเนตรกาจจน์,นายพิพชาน,นายสามาوات			(กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิทช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิทช์ชิ่ง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 2.92 MW
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 4.46 MW
4	ขยับโหลด SMF03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMF02						
5	SMF02S-02	ปลด	ล็อป		คกช.		DIS ก่อนถึงแก้มลิง
6	SMF03S-02	ล็อป	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ปากคลองหล่ำ
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-02 ได้ (คง "OFF" Auto Reclose SMF02VB-01 และ SMF03VB-01 ไว้จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ)						
8	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-02 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนสภาพปกติ						
9	ขยับโหลด SMF03 กลับคืนจาก SMF02						
10	SMF03S-02	ปลด	ล็อป		คกช.		DIS ปากคลองหล่ำ
11	SMF02S-02	ล็อป	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	SCADA	DIS ก่อนถึงแก้มลิง
12	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
13	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-