



# วิทยุขอตัดไฟ

# Switching Deadline

16/09/67

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.) ๕๖๔ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้านี้ที่สถานีดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DTM๐๔	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟแรงสูง ๑๘๕ SAC และเปลี่ยนหัวเสาเป็น CCB โลเน่ DTM๐๔ สถานีดอนตูม	Dis ชั่วคราว ตาซ้องยักษ์	Dis จุดแบ่งแดน DTM ๔S-๐๖	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ม.๑.๓.๔ ต.ลำเหย.ม.๗ ต.วังน้ำเขียว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ข.ผ.กป. โทร ๐๖๒-๐๖๕๙๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายไพรัช พุ่มวงศ์) ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓ เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ DTM04 จาก Dis ต.ตาซ้องยักษ์ ถึง Dis จุดแบ่งแดน DTM4S-06 ในวันที่ 17 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1311/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ พนักงานศูนย์ฯ นาย ไพรัชกร ไทสิงห์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) [Signature] ตำแหน่ง (นางสาวรุจีชญา วังนุสลา) พก. 5 แทน ทพ.คป.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น แผนผังแนบ 1 แผ่น



สำหรับผู้อนุมัติ ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.) เรียน ผจก. กฟส.ดอนตูม อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดลำเหย (DTM04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูงและเปลี่ยนหัวเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1311/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	10 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	DIS ชั่วคราว DTM04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ตามข้อยกเว้น
5	ตรวจสอบ DIS รหัส DTM04S-06 แยกบ้านใหม่ อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
6	ตรวจสอบ DIS รหัส DTM04S-07 บ้านใหม่ อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดตม. รับทราบ						
8	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
9	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
10	เมื่อ กฟส.ดตม. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
15	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
16	แจ้ง กฟส.ดตม. ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้ง กฟส.ดตม. ปลด Short Ground จุด G2						
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DIS ชั่วคราว DTM04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ตามข้อยกเว้น
20	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2567

