



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.(ปน.) ๑๓๑๑ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายคำวัน ทอดทวยาด

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สวกร๖ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF10	๑๑ ต.ค.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน <b>ด่วน</b>	สมทสรสวกร SMF10VB-01	SMF๑๐S-๐๑	ชุดกระเช้าHOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ทผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายคำวัน ทอดทวยาด.)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF10 จาก SMF10VB-01 ถึง SMF10S-01  
ในวันที่ 11 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1312/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ุ  
9 ต.ค. 64 ( ผคฟ. ส่วนโคกขาม )  
( อดก 7 แทน นพ.คพ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟฟ.คกช.  
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี SMF)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ SMF (SMF10S-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1312/64		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	8 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตชิงตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- โหลด 17.56 MW
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- โหลด 27.44 MW
4	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด -1.57 MW
5	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 3.24 MW
6	ย้ายโหลด SMF10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMF01						
7	SMFBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMF		- ขนานบัส
8	SMF01S-04	ปลด	ล๊ับ		คกช.		DIS ซอยคลองหลวง
9	SMFBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
10	SMF10VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMF		- -
11	SMF10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- -
12	SMF10S-01	ล๊ับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.10
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF10S-01 ได้ (คง "OFF" Auto Reclose SMF01VB-01 ไว้จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ)						
14	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
15	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF10S-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนสภาพปกติ						
17	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
18	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
19	SMF10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMF		- -
20	SMF10S-01	ปลด	ล๊ับ		คกช.		DIS POT HEAD F.10
21	ย้ายโหลด SMF10 กลับคืนจาก SMF01						
22	SMF10VB-01	ปลด	ล๊ับ "OFF" Auto Reclose		SMF		- -
23	SMFBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMF		- ขนานบัส
24	SMF01S-04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	SCADA	DIS ซอยคลองหลวง
25	SMFBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
26	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
27	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
28	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMF10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching							