

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.พทท. - ๕๐๐/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายทนะ พานิช

## วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หน.กป. รัช.ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
 ลักษณะแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU-๐๒	๑๕ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๐๙.๓๐ น.	พาดสายแรงสูงต่อจาก บ. สยามโซล่า	PTU๐๒S-๑๘	PTU๐๒S-๑๕	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	PTU-๐๒	๑๕ ต.ค. ๖๔	๑๖.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายแรงสูงต่อจาก บ. สยามโซล่า	PTU๐๒S-๑๘	PTU๐๒S-๑๕	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒๑๒ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง พทท.๖ โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๑๑๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ หน.

(นายทนะ พานิช)

ตำแหน่ง หน.กป. รัช.ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

- ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ PTU02 จาก PTU2S-18 ถึง PTU2S-15  
 ในวันที่ 15 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1313/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ PTU02 จาก PTU2S-18 ถึง PTU2S-15  
 ในวันที่ 15 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1313/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฤกษ์สิน รัตนทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟท. พนม.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายทนะ พานิช)

หน.กป. รัช.ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดโกชัย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1313/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 13 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	แจ้งบริษัท สยามโซลาร์เอ็นเนอจี 1 จำกัดให้ปลดขานนออกจากระบบ						
5	หลังบริษัท สยามโซลาร์เอ็นเนอจี 1 จำกัดให้ปลดขานนออกจากระบบ แล้วเสร็จ						
6	PTU02S-18	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS หน้าวัดดอนเตาอีฐู
7	PTU02S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.		SF6 สยามโซลาร์เอ็นเนอจี 1
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อพร้อมดับไฟตัด DDE บริเวณ หน้าวัดโกชัย						
12	แจ้ง กฟส.พทนทวน ตัด DDE 22 เควี บริเวณ หน้าวัดโกชัย ออกทั้ง 3 เฟส						
13	หลัง กฟส.พทนทวน แจ้งตัด DDE 22 เควี บริเวณ หน้าวัดโกชัย ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	PTU02S-18	ปลด	สับ		พทน.		DIS หน้าวัดดอนเตาอีฐู
17	PTU02S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทน.		SF6 สยามโซลาร์เอ็นเนอจี 1
18	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
21	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
23	เมื่อพร้อมดับไฟเชื่อม DDE						
24	แจ้งบริษัท สยามโซลาร์เอ็นเนอจี 1 จำกัดให้ปลดขานนออกจากระบบ						
25	หลังบริษัท สยามโซลาร์เอ็นเนอจี 1 จำกัดให้ปลดขานนออกจากระบบ แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	PTU02S-18	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS	หน้าวัดดอนเตาอิฐ
27	PTU02S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.		SF6	สยามโซลาร์เอ็นเนอีย 1
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2							
30	แจ้ง กฟส.พนมทวน เชื่อม DDE 22 เควี บริเวณ หน้าวัดโกชัย เข้าทั้ง 3 เฟส							
31	หลัง กฟส.พนมทวน แจ้งเชื่อม DDE 22 เควี บริเวณ หน้าวัดโกชัย เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
35	PTU02S-18	ปลด	สับ		พทน.		DIS	หน้าวัดดอนเตาอิฐ
36	PTU02S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทน.		SF6	สยามโซลาร์เอ็นเนอีย 1
37	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								

