



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ฎค.คกข.(ปบ) ๑๓๐๓ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ฮะวังจู

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

6 ก.ย. 66

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท) รักษาการแทน ผ.จ.ก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สภานี้ฯสมุทรฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๗ ก.ย. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๕S-๐๗	SMF๕S-๐๗	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๕๙ HOT LINE กระเช้า
	SMF05	๗ ก.ย. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๕S-๑๓	SMF๕S-๑๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศวัสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายสมเจตน์ ฮะวังจู...)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท) รักษาการแทน ผ.จ.ก. กฟฟ.โคกขาม

๓๐ ส.ค. ๖๖

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ SMF5 จาก SMF5S-07 ถึง SMF5S-07  
ในวันที่ 7 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1318/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ SMF5 จาก SMF5S-13 ถึง SMF5S-13  
ในวันที่ 7 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1318/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภภพินทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมร สมร รวงษ์  
1 ก.ย. 66

สมร ธานีเกษตรกิจ  
ทนายสมร ธานีเกษตรกิจ  
๐๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน น.น.ด.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟ. ก.๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น



แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี .....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

งานที่ทำงาน	บริเวณบึงศาลเที๊กซ์, หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิด			
วันที่ทำงาน	7 ก.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง 16.00 น.
ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1318/2566
ารสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่ 4 กันยายน 2566
อบสวิตชิงโดย				วันที่ 4 กันยายน 2566
ัสวิตชิงโดย				วันที่ 4 กันยายน 2566
าสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- Load 4.4 MW
5	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- Load 3.2 MW
6	งานที่ 1 : แก้ไขจุดร้อนที่สวิตช์ใบมีตรหัส SMF05S-07 (บึงศาลเที๊กซ์)						
7	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วน รับไฟจาก SMF06						
8	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
9	SMF05S-10	ปลด	สับ		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
10	SMF05S-07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS บึงศาลเที๊กซ์ (วงจรถ่วง)
11	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการแก้ไขจุดร้อนที่สวิตช์ใบมีตรหัส SMF05S-07 ได้						
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	งานที่ 2 : แก้ไขจุดร้อนที่สวิตช์ใบมีตรหัส SMF05S-13 (หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิด)						
16	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
17	SMF05S-07	ปลด	สับ		คกช.		DIS บึงศาลเที๊กซ์ (วงจรถ่วง)
18	SMF05S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
19	SMF05S-14	ปลด	สับ		คกช.		DIS หน้าหมู่บ้านกานดาริมคลอง
20	SMF05S-13	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิด
21	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
22	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการแก้ไขจุดร้อนที่สวิตช์ใบมีตรหัส SMF05S-13 ได้						
23	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
24	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วน กลับจาก SMF06						
25	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
26	SMF05S-13	ปลด	สับ		คกช.		DIS หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิด
27	SMF05S-14	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS หน้าหมู่บ้านกานดาริมคลอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
29	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
30	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
31	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
32	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
สิ้นสุด Switching							