



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอตัดไฟ

Switching Deadline
15 ต.ค. 64

เลขที่ กต.คกข.(ปน.) ๑๓๓๕ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทยดทยา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ส.ส.ค.ร. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
SMF7	๑๖ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน ด่วน	SMF๗S-๐๕	SMF๗S-๐๕	ชุดกระเช้าHOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรต.ส.ส.ร. สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๙-๙๙๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายคำรน ทยดทยา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ SMF๐7 จาก SMF๗S-๐5 ถึง _____
ในวันที่ 16 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1319/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ พิดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ พิดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุวัฒน์ ชื่น ประสานงานการขอตัดไฟด้วย ขอขจรศักดิ์ วัฒนพงษ์

11 ต.ค. 64

ภาณุวัฒน์ ชื่น
(นายภาณุวัฒน์ ชื่น)
อ.ก.ปน. กฟฟ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ คคช.

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดโคกขาม						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ต.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16 ต.ค. 64	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คกข.	งานที่ทำ	1. แก้ไขจุดร้อน SMF07S-05		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1319/2564
			2. แก้ไขต้น DDE ในวงจร SMF06				
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ				วันที่	11 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร SMF07 ไปรับไฟจาก วงจร SMF09						
3	SMF07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 4.2 MW
4	SMF09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- 6.2 MW
5	SMF07S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		คกข.		SF6 วัดโคกขาม ลูบไล้ SMF07-SMF09
6	SMF07S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 วัดโคกขาม ตัดไลน์ SMF07
7	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ กฟภ. โคกขามทราบ พร้อมให้ปฏิบัติงานได้ (โดย Hotline กระเช้า 22 เครวี แบบมีไฟ)						
8	SMF06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
9	ให้ "Off" Auto Reclose เบรกเกอร์ SMF06VB-01, SMF07VB-01, SMF09VB-01 ไว้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกจุด สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
11	ย้ายโหลด วงจร SMF07 กลับจาก วงจร SMF09						
12	SMF07S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		คกข.		SF6 วัดโคกขาม ตัดไลน์ SMF07
13	SMF07S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 วัดโคกขาม ลูบไล้ SMF07-SMF09
14	SMF06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
15	SMF07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
16	SMF09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						