



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๗๒๖ (๗๖.) 19๕7/2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รลจ.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPA04	21 สค.65	08.00 น	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DIS ชั่วคราว ปริตารุกิจ	SF6 ชั่วคราว ป้องกัน วัดหัวโป่ง D/O นายวิวัฒน์	นายจำรัส ศรีมงคล 085-1924319

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ ลูก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจำรัส ศรีมงคล ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร ๐๘๕-๑๙๒๔๓๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ โอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์.)
รลจ.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ BPA04 จาก DIS ชั่วคราว ปริตารุกิจ ถึง SF6 ชั่วคราว ป้องกัน วัดหัวโป่ง
ในวันที่ 21 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1319/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ศรีเพชร

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก. จำรัส ศรีมงคล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. ๗๒๖.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

บริเวณ วัดหัวโป่ง (BPA04)

21 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1319/65
	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่	12 สิงหาคม 2565
			วันที่	12 สิงหาคม 2565
			วันที่	12 สิงหาคม 2565

1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
4	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
5	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
8	BPB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.	R	บ้านดงยาง
9	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ BPA04 (ดับไฟย้ายโหลด)						
10	D/O BPA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	D/O	หน้าวัดหัวโป่ง
11	D/O BPA04	ปลด	สับ		บปง.	D/O	ปากทางประตูน้ำหนองอ้อ
12	ย้ายโหลด BPA04 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05						
13	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		ขนานบัส
14	BPA02S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (บน)
15	BPB05S-14	ปลด	สับ		บปง.	DIS	โครงการส่งน้ำนครชุม
16	SF6 ชค. BPA04	สับ	ปลด, ถอดคาน		บปง.	SF6	ป้อมตำรวจวัดหัวโป่ง
17	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (บน)
18	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		ขนานบัส
19	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
20	Dis BPA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	DIS	ปริดาตุรกี
21	แจ้งกฟอ.บปง. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งกฟอ.บปง. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
23	เมื่อกฟอ.บปง. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
24	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
26	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
27	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
29	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
30	BPB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บปง.		R	บ้านดงยาง
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
31	เมื่อกฟอ.บปง. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
32	แจ้งกฟอ.บปง. ปลด Short Ground จุด G1							
33	แจ้งกฟอ.บปง. ปลด Short Ground จุด G2 และเมื่อกฟอ.บปง. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
34	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
35	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
36	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
37	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
38	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
39	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
40	BPB05R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บปง.		R	บ้านดงยาง
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
42	Dis BPA04	ปลด	สับ		บปง.		DIS	ปริตารุรกิจ
43	ย้ายโหลด BPA04 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05							
44	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		-	ขนานบัส
45	BPA02S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6	อสร. (บน)
46	SF6 ชค. BPA04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6	ป้อมตำรวจวัดหัวโป่ง
47	BPB05S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS	โครงการส่งน้ำนครชุม
48	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	อสร. (บน)
49	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		-	ขนานบัส
50	เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ BPA04 (ดับไฟย้ายโหลด)							
51	D/O BPA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		D/O	ปากทางประตูน้ำหนองอ้อ
52	D/O BPA04	ปลด	สับ		บปง.		D/O	หน้าวัดหัวโป่ง
53	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
54	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
55	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
56	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
57	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
58	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
59	BPB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R	บ้านดงยาง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์



หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน นายนายจำรัส ศรีมงคล
 ผู้ Short Ground นายชนพล ยะนิล
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์