



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปค)๑๓๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบส่ง Point "Fault Current 22kv" ให้ระบบ CSCS/SCADA
สถานีไฟฟ้า อุทอง ๒ (ชั่วคราว) ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3VB-01, 4VB-01	๑ ก.พ. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ทดสอบส่ง Point "Fault Current 22kv"	OPEN BREAKER	ปลดใบมิด ต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	3VB-01, 4VB-01	๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ทดสอบส่ง Point "Fault Current 22kv"	OPEN BREAKER	ปลดใบมิด ต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชผ.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)
อก.สฟ.(ก๓)
๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ UTV ๗4 จาก UTV ๐๗๖๗-๐๗ ถึง UTV ๐๗๖๕-๐๗
ในวันที่ 1-2 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 131/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย *จิรัชร์* *เฉลิมฉิ่ง* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย *สาธิต* *พยัคฆวงศ์*
23 ม.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟ๑.อภง.
อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

จก
(นาย *จิรัชร์* *ชกจิรัชร์*)
อ.ค.๕ แทน ชผ.คฟ.



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี UTV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UTV		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-2 ก.พ. 67	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 131/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 23 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ปฏิบัติงานเวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. (เข้าเย็นกลับ)						
3	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
4	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
5	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
6	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
7	ย้ายโหลด UTV03 ไปรับไฟจาก UTV01						
8	UTV01S-02	ปลด	สับ		อทง.	Scada	SF6 หน้าสถานี
9	UTV03VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV03
10	ย้ายโหลด UTV04 ไปรับไฟจาก UTV02						
11	UTV02S-02	ปลด	สับ		อทง.	Scada	SF6 ตรงข้ามหน้าสถานี
12	UTV04VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV04
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	UTV03S-01	สับ	ปลด		UTV		CB POT HEAD F.3
15	UTV04S-01	สับ	ปลด		UTV		CB POT HEAD F.4
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
19	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
20	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
สิ้นสุด Switching แรก							
20	เมื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
21	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV			
23	UTV03S-01	ปลด	สับ		UTV		CB	POT HEAD F.3
24	UTV04S-01	ปลด	สับ		UTV		CB	POT HEAD F.4
25	ย้ายโหลด UTV04 กลับจาก UTV02							
26	UTV04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	UTV04
27	UTV02S-02	สับ	ปลด		อทง.	Scada	SF6	ตรงข้ามหน้าสถานี
28	ย้ายโหลด UTV03 ไปรับไฟจาก UTV01							
29	UTV03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	UTV03
30	UTV01S-02	สับ	ปลด		อทง.	Scada	SF6	หน้าสถานี
31	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
32	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
33	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
34	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
สิ้นสุด Switching								