



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

15 ต.ค.64

เลขที่ กต.ศกษ.(ปบ.) ๑๓๓๕ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายตำรวจ ทนตหยาด

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกคราม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกคราม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.สาครฯ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF10	๑๗ ต.ค.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน ด่วน	SMF๑๐S-๐๔	SMF๑๐S-๐๔	ชุดกระเช้าHOTLINE
๒	SMF2	๑๗ ต.ค.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน ด่วน	SMF๒S-๐๗	SMF๒S-๐๗	ชุดกระเช้าHOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญ สิมโททอง ตำแหน่ง ผจก.ปบ. โทร ๐๘๓-๙๙๑-๐๕๒๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
(นายตำรวจ ทนตหยาด.)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกคราม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF10 จาก SMF10S-04 ถึง SMF10S-04
ในวันที่ 17 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1320/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SMF02 จาก SMF 25-04 ถึง SMF 25-07
ในวันที่ 17 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง พิณปลั่ง ประสานงานการขอดับไฟกับ จอห์น สตีลสัน สอนพันธ์

(นายสมบุญ สิมโททอง)
ผจก.5 กฟผ. กอ.ค.


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. กอ.ค.
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th
คคฟ.๐๓-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
คคฟ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF02S-07, SMF10S-04				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1320/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	13 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- LOAD 3.8 MW.
3	SMF03R-01	Normal	Nonreclosing, GND		คกช.		LOAD 4.3 MW.
4	ย้ายโหลด SMF02 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF03						
5	SMF02S-08	ปลด	สับ		คกช.		DIS โด่งตาเคี้ยง
6	SMF02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 เรือนจำ
7	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF02S-07 ได้						
8	ขณะปฏิบัติงานให้ MANUAL SMF02VB-01, SMF03R-01 ไว้ตลอด						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	หลังจากแก้ไขจุดร้อน SMF02S-07 เสร็จย้ายโหลดกลับ						
10	ย้ายโหลด SMF02 บางส่วนกลับจาก SMF03						
11	SMF02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.		SF6 เรือนจำ
12	SMF02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS โด่งตาเคี้ยง
13	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
14	SMF03R-01	Nonreclosing, GND	Normal		คกช.		ร้านเซเว่น
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
15	ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน SMF10S-04 ต่อ						
16	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
17	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
18	SMF04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		LOAD 6.3 MW.

