



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมนุรณ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า กว้างงแสน (กฟผ.)

ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT2A	4-5 ธ.ค. 64	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขรอยรั่ว Valve Radiator ของ KS-KT2A	KS -2222	KSA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุกสวัสดิ์ เทียงผดุง ตำแหน่ง วิศว.4.ผคฟ.

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KS-KT2A จาก KS-2222 ถึง KSA02BVB-01
ในวันที่ 4-5 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1330/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุกสวัสดิ์ เทียงผดุง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุกสวัสดิ์ เทียงผดุง
28 ธ.ค. 64

นายสุกสวัสดิ์ เทียงผดุง
(ประธานศูนย์ฯ กฟผ.)
050.9 / โทร ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. กฟผ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี กฟผ. KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีกำแพงแสน กฟผ. (KT2A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-5 ธ.ค.64	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขรอยรั่ว Valve Radiator KS-KT2A		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1330/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	28 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	*กฟผ.ดับไฟทำงานต่อเนื่อง 2 วัน*						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.5 MW
4	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 28.6 MW
5	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.2 MW
6	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5.8 MW
7	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 7.0 MW
8	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.2 MW
9	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- -
10	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing		TMU		R โหลด 2.5 MW
11	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
12	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.7 MW
13	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
14	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
15	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 3.8 MW
16	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 0.5 MW
17	ย้าย KSA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU 1						
18	KSA04S-09	ปลด	สับ		กฟผ.	SCADA	SF6 ก.ม.14
19	KSA04S-07	สับ	ปลด		กฟผ.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
20	ย้าย KSA 6 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU 5						
21	KSA06S-20	ปลด	สับ		กฟผ.		SF6 แยกรางกระเบา
22	KSA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟผ.		SF6 โล้วเฮงหมง
23	ย้าย KSA 9 ไปจ่ายจาก DTM 2						
24	KSA09S-05	ปลด	สับ		กฟผ.		SF6 ไค้งสะพานดำ
25	KSA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟผ.		DIS แยกสระพัง
26	KSA09S-07	ปลด	สับ		กฟผ.	SCADA	SF6 วัดลาดปลาเค้า
27	KSA09S-03	สับ	ปลด		กฟผ.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้าย KSA 10 ไปจ่ายจาก DTM 7						
29	KSA10S-07	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
30	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
31	ย้าย INC.2 ไปจ่ายจาก INC.1						
32	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
33	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
34	KSA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- INCOMING 2
35	แจ้งสถานะดับไฟให้ กพผ.รับทราบ						
36	KS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
37	KS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
38	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
40	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
41	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
42	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
43	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		R -
44	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
45	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
46	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
47	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
48	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
49	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 4 ธ.ค.64							
50	เมื่อ กพผ.ทำงานเสร็จแล้ว ในวันที่ 5 ธ.ค.64 พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
51	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
52	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
53	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
54	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
55	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- -
56	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
57	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
58	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
59	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- -
60	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- -
61	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
62	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	เมื่อ กพพ.พร้อมจ่ายไฟ						
64	KS-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
65	KS-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
66	ย้าย INC.2 กลับจาก INC.1						
67	KSA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- INCOMING 2
68	KSA02BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 2
69	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนानบัส
70	ย้าย KSA 4 บางส่วนกลับจาก NPU 1						
71	KSA04S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
72	KSA04S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
73	ย้าย KSA 6 บางส่วนกลับจาก TMU 5						
74	KSA06S-05	ปลด	สับ		กพส.		SF6 โฉวเฮงหมง
75	KSA06S-20	สับ	ปลด,ลือกคาน		กพส.		SF6 แยกรงกระเบา
76	ย้าย KSA 10 กลับจาก DTM 7						
77	KSA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		- -
78	KSA10S-07	สับ	ปลด,ลือกคาน		กพส.		SF6 ตรงขำมวัดลาดปลาเคำ
79	ย้าย KSA 9 บางส่วนกลับจาก DTM 2						
80	KSA09S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์
81	KSA09S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 วัดลาดปลาเคำ
82	KSA09S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกสรระพ้ง
83	KSA09S-05	สับ	ปลด,ลือกคาน		กพส.		SF6 โค้งสะพานดำ
84	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
85	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
86	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
87	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
88	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
89	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
90	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
91	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		R -
92	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
93	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
94	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
95	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
96	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
97	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 21194/2564

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน

อุปกรณ์ - KS-KT2A [115 / 22 kV 50 MVA] (KS 2222, 2227)

งานที่ทำ - แก้ไขรอยรั่ว Valve Radiator ของ KS-KT2A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.