



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

4 ต.ค. 66

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....SPP.น.อุ้มทองกรีน เพาเวอร์ จำกัด ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	7-22 ต.ค.66	00.00 น.	24.00 น.	หยุดขนาน เพื่อบำรุงรักษา	UTP03YB-01	
2		14-15 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	อุปกรณ์ภายใน	UTP01YB-01 UTP01YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฤษณพล.UTP.....ตำแหน่ง.....โทร.....089-9189978.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 115KV. จาก 1UGP1-34B01 ถึง 1UGP1-14B-01  
ในวันที่ 14, 15 ต.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1332/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัยสิทธิ์ ชูชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ โดย กฤษณพล (อริษย์อุ้มทองกรีน)

(นาย กฤษณพล ชูชู)  
วต. 5 ทท. ม. อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟภ. อุ้มทอง

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริษัทอุทุมกรีน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14-15 ต.ค.2566 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน บริษัทอุทุมกรีน งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1332/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 22 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดสถานี SPO ไปรับไฟจากสายส่ง 115KV กำแพงแสน (วันที่ 7 ต.ค. 2566) UTP ชุดหมายเลข 7-22 ต.ค. 66 เป็นอยู่ 107/1						
3	ตรวจสอบใบมีด SPO01YS-01 , 02 อยู่ตำแหน่ง Close						
4	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		CB -
5	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		CB เบรกเกอร์ 115KV
6	SPO03YB-01	ปลด	สับ		SPO		CB -
7	SPO01YB-01	Manual	Auto		SPO		CB เบรกเกอร์ 115KV
8	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 KV เวลา 08.00 น. เข้าบริษัทอุทุมกรีน (ดับเข้า-จ่ายเย็น)						
9	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
10	ตรวจสอบสถานะ LowGas UTG04YS-04 ปกติ						
11	UTG04YS-04	ปลด	สับ		อทง.		LBS ปากทางเข้าอุทุมกรีน
12	1UGP01-3YB-01	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		CB เบรกเกอร์ 115KV
13	1UGP01-3YS-01	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		ใบมีด 115 KV
14	1UGP01-1YB-01	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		CB เบรกเกอร์ 115KV
15	1UGP01-1YS-01	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		ใบมีด 115 KV
16	1UGP01-1YS-02	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		ใบมีด 115 KV
17	1UGP01-2YB-01	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		CB เบรกเกอร์ 115KV
18	1UGP01-2YS-01	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		ใบมีด 115 KV
19	1UGP01-2YS-02	สับ	ปลด		อุทุมกรีน		ใบมีด 115 KV
20	UTG04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ปากทางเข้าอุทุมกรีน
21	UTG04YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ปากทางเข้าอุทุมกรีน
22	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 KV ให้ บริษัทอุทุมกรีน รับทราบ						
24	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	หลังจาก บริษัทอู่ทองกรีน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 KV.						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
27	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 KV.ของ บริษัทอู่ทองกรีน ให้เปิดวงจร'OPEN'ไว้ทุกตัว						
28	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
29	UTG04YS-06	ปลด	สับ		อทง.	ABS	ปากทางเข้าอู่ทองกรีน
30	UTG04YS-07	ปลด	สับ		อทง.	ABS	ปากทางเข้าอู่ทองกรีน
31	1UGP01-2YS-01	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน		ไบมิต 115 เควี
32	1UGP01-2YS-02	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน		ไบมิต 115 เควี
33	1UGP01-2YB-01	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน	CB	เบรกเกอร์115เควี
34	1UGP01-1YS-01	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน		ไบมิต 115 เควี
35	1UGP01-1YS-02	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน		ไบมิต 115 เควี
36	1UGP01-1YB-01	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน	CB	เบรกเกอร์115เควี
37	1UGP01-3YS-01	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน		ไบมิต 115 เควี
38	1UGP01-3YB-01	ปลด	สับ		อู่ทองกรีน	CB	เบรกเกอร์115เควี
39	ตรวจสอบสถานะ LowGas UTG04YS-04 ปกติ						
40	UTG04YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อทง.	LBS	ปากทางเข้าอู่ทองกรีน
41	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
42	ย้ายโหลดสถานี SPO ไปรับไฟจากสายส่ง115เควี ภายจนบุรี2 ตามเดิม ( กะที่ 23 ต.ด. 66 ชักด้วย 17.2 )						
43	SPO01YB-01	Auto	Manual		SPO	CB	เบรกเกอร์115เควี
44	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO	CB	-
45	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO	CB	เบรกเกอร์115เควี
46	SPO03YB-01	Manual	Auto		SPO	CB	-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							



บริษัท อุ๋ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด  
UTHONG GREEN POWER CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ 171 ซอยอร่ามดวง แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร : 02-2120778  
สำนักงานสุพรรณบุรี 459 หมู่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออْุتُอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทร : 035-969958 , 035-969980 แฟกซ์ : 035-969959

ที่ UGP/648

04 กันยายน 2566

เรื่อง บริษัทฯ มีความประสงค์ขอแจ้งแผนการหยุดผลิตและปลดขนานไฟฟ้าเพื่อทำงานบำรุงรักษา เครื่องจักร

โรงไฟฟ้าประจำปี (ANNUAL SHUT DOWN) ในวันที่ 7-22 ตุลาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ศูนย์นครปฐม ก 3)

โรงไฟฟ้าของบริษัท อุ๋ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด (SPP) ขอแจ้งแผนการหยุดผลิตไฟฟ้า และปลดขนานไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ปลดขนาน เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00 น. เป็นเวลา 16 วัน แต่ยังคงรับไฟฟ้า เข้ามาใช้ภายในโรงงาน

2. วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น โรงไฟฟ้าขอ “งดรับไฟฟ้าเข้า” โดยโรงไฟฟ้าขอ ปลด เบรกเกอร์ตำแหน่ง 01YB-01 และ 02YB-01 พร้อมทั้งปลดสวิตช์ไบมีดตำแหน่ง 01YS-01 และ 01YS-02 เพื่อทำการคืบและตรวจสอบลูกถ้วยและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในโรงไฟฟ้า

3. วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น โรงไฟฟ้าขอ “งดรับไฟฟ้าเข้า” โดยโรงไฟฟ้าขอ ปลด เบรกเกอร์ตำแหน่ง 01YB-01 และ 02YB-01 พร้อมทั้งปลดสวิตช์ไบมีดตำแหน่ง 01YS-01 และ 01YS-02 เพื่อทำการคืบและตรวจสอบลูกถ้วยและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในโรงไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัฒน์ เรืองสุขอุดม)

ผู้จัดการโรงงาน