



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 14 ก.ย. 65

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๖๕๕ / ๒๕๖๕

วันที่ ลว. ๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางเลน ๒ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	หม้อแปลง TP1	๑๘ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22,115 kV และหม้อแปลง TP1	BEU02YB-01 SN0395-13 (A951555 มาดเมท)	Riser Pole F1-F5	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชม.บฟ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BEU-TP1 จาก SN0395-13 ถึง BEU1,2,3,4,5S-01

ในวันที่ 18 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1333/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ มร.พัชระ ปานดอนลาน

(อนุสรณ์ อรุณประพันธ์)
ช.ค.บ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ) กฟอ.บค., กฟอ.พทท.
เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEU)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าบางเลน 2 (BEU)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์และสายเคเบิล		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1333/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	11 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสถานีและในระบบจำหน่ายก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
3	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
4	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
5	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
6	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
7	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
8	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
9	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
10	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
11	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
12	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	แยกวัดเกษม
13	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
14	BEA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเวฬุ
15	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.	CSW	ประปาไทย
16	- ย้ายโหลด BEU05 ไปจ่ายจาก BEA06						
17	BEA09S-17	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
18	BEU05VB-01	สับ	ปลด		BEU	CB	BEU05
19	- ย้ายโหลด BEU01 ไปจ่ายจาก BEV03						
20	BEU04S-06	ปลด	สับ		บล.	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
21	BEU01VB-01	สับ	ปลด		BEU	CB	BEU01
22	- ย้ายโหลด BEU02 ไปจ่ายจาก SLY09						
23	SLY09S-03	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB	BEU02
25	- ย้ายโหลด BEU03 ไปจ่ายจาก SLY10							
26	BEU03S-05	ปลด	สับ		พมท.		SF6	ข้างร้านเลม่อนมี
27	BEU03VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB	BEU01
28	- ย้ายโหลด BEU04 ไปจ่ายจาก SLY10							
29	BEU03S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6	หน้าสถานีฯ บางเลน 2
30	BEU04VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB	BEU01
31	BEU01S-01	สับ	ปลด		บล.			Pothead F1
32	BEU02S-01	สับ	ปลด		บล.			Pothead F2
33	BEU03S-01	สับ	ปลด		บล.			Pothead F3
34	BEU04S-01	สับ	ปลด		บล.			Pothead F4
35	BEU05S-01	สับ	ปลด		บล.			Pothead F5
36	- ดับไฟสถานีไฟฟ้าบางเลน2 (BEU)							
37	BEU01BVB-01	สับ	ปลด		BEU			เบรกเกอร์ Incom.
38	BEU02YB-01	สับ	ปลด		BEU			
39	BEU02YS-01	สับ	ปลด		BEU			
40	BEU02YS-02	สับ	ปลด		BEU			
41	BEU03YS-01	สับ	ปลด		BEU			
42	SNO03YS-13	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS	ตรงข้ามมาตามหุม
43	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงานพร้อมลง We Safe							
44	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
45	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
46	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
47	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
48	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
49	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	แยกวัดเกษม
50	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV			
51	BEA08R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	วัดเวฬุ
52	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW	ประปาไทย
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
53	หลังจากบข.ก3 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟได้							
54	ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสถานีฯและในระบบจำหน่ายก่อนทำการสวิตชิง							
55	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
56	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
57	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY			
58	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA			
59	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	แยกวัดเกษม
60	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV			
61	BEA08R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดเวฬุ
62	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.		CSW	ประปาไทย
63	BEU01S-01	ปลด	สับ		บล.			Pothead F1
64	BEU02S-01	ปลด	สับ		บล.			Pothead F2
65	BEU03S-01	ปลด	สับ		บล.			Pothead F3
66	BEU04S-01	ปลด	สับ		บล.			Pothead F4
67	BEU05S-01	ปลด	สับ		บล.			Pothead F5
68	- จ่ายไฟสถานีไฟฟ้าบางเลน2 (BEU)							
69	SNO03YS-13	ปลด	สับ, ล็อคคกุญแจ		บล.		ABS	ตรงข้ามมาตามหุม
70	BEU02YS-01	ปลด	สับ		BEU			
71	BEU02YS-02	ปลด	สับ		BEU			
72	BEU03YS-01	ปลด	สับ		BEU			
73	BEU02YB-01	ปลด	สับ		BEU			
74	BEU01BVB-01	ปลด	สับ		BEU			เบรกเกอร์ Incom.
75	ปรับแรงดัน BEU-TP1 อยู่ที่ 22.7 kv							
76	- ย้ายโหลด BEU04 กลับจาก SLY10							
77	BEU04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BEU		CB	BEU04
78	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคคาน		บล.		SF6	หน้าสถานีฯ บางเลน 2
79	- ย้ายโหลด BEU05 กลับจาก BEA08							
80	BEU05VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BEU		CB	BEU05
81	BEA09S-17	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	สะพานคลองทองกลาง
82	- ย้ายโหลด BEU02 กลับจาก SLY09							
83	BEU02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BEU		CB	BEU02
84	SLY09S-03	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6	วิทยาลัยการอาชีพ
85	- ย้ายโหลด BEU01 กลับจาก BEV03							
86	BEU01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BEU		CB	BEU01
87	BEU04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคคาน		บล.		SF6	อบต.ลำพญาเก่า
88	- ย้ายโหลด BEU03 กลับจาก SLY10							
89	BEU03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BEU		CB	BEU03
90	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคคาน		พมท.		SF6	ข้างร้านเลมอนมี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
91	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU			
92	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
93	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
94	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
95	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
96	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
97	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
98	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
99	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
100	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
101	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	แยกวัดเกษม
102	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV			
103	BEA08R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	วัดเวฬุ
104	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW	ประปาไทย
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
7	ศาลายา	8 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
8	พนมทวน	11 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTIC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY4YB-01 (TP.2) และ SLY3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
9	สองพี่น้อง 1	12 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
10	บางเลน 1	14 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
11	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	15 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 โดยทาง สมบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
12	สนุทรศาสตร์ 8 (ชั่วคราว)	16 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
13	บางเลน 2 (ชั่วคราว)	18 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ และเคเบิล 22 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
14	กาญจนบุรี 2	20 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01, KCB2YB-02 และ KCB2YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 และ KCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-01 และ KCB3YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		