



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ย. 65

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๖๕๕ / ๒๕๖๕

วันที่ ลว. ๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กายจนบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCB02YB-01 KCB02YB-02 KCB02YB-03	๑๙ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV	KCB02YS-01 KCB02YS-03 KCB02YS-05	KCB02YS-02 KCB02YS-04 KCB02YS-06	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	KCB01YB-03 KCB03YB-01	๑๙ ก.ย.๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		KCB01YS-05 KCB03YS-01	KCB01YS-06 KCB03YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บฟ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

( นายสมหมาย ขึ้นดั่ง )

ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KCB2YS-01, 02, 03, 04, 05, 06

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก KCB2YB-01 ถึง KCB2YB-02, 03  
ในวันที่ 19 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1334/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก KCB1YB-03 ถึง KCB1YS-05, 06  
ในวันที่ 19 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ KCB3YB-01, 3YS-01, 02

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุญชู ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

( นายสมบุญ สิมโททอง )  
๒๑.๖.๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. ก๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี KCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	KCB3YB-01 ,KCB1YB-03,KCB02YB-01,02,03		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์และรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1334/65
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 8 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย			วันที่ 8 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย			วันที่ 8 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดต้นตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี KCB						
2	ย้ายโหลดสถานี KCB02YB-01 โหลด 1 ไปรับไฟจากโหลด 2 KCB01YB-01						
3	KCB01YB-01	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB02YB-01	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB02YB-03	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KB2-70322	Auto	Manual		EGAT		
7	KB2-70332	Auto	Manual		EGAT		
8	KCB02YS-12	ปลด	ล๊اب		กจ.		LBS เอื้ออาทรกาญจนบุรี
9	KCB02YB-01	ล๊اب	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KCB02YB-02	ล๊اب	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KCB02YB-03	ล๊اب	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCB02YS-01	ล๊اب	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
13	KCB02YS-02	ปลด	ล๊اب		KCB		- ไบมีด 115 เควี
14	KCB02YS-03	ปลด	ล๊اب		KCB		- ไบมีด 115 เควี
15	KCB02YS-04	ล๊اب	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
16	KCB02YS-05	ล๊اب	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
17	KCB02YS-06	ล๊اب	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
18	KCB02YS-07	ล๊اب	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
19	KCB02YS-08	ล๊اب	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
20	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบพร้อมลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ KCB02YB-01,02,03 ได้						
21	KCB01YB-01	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KB2-70322	Manual	Auto		EGAT		
23	KB2-70332	Manual	Auto		EGAT		
สิ้นสุดสวิตซิ่งช่วงแรก							
24	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ KTB02YB-01 ,02,03						
25	KCB01YB-01	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KB2-70322	Auto	Manual		EGAT		
27	KB2-70332	Auto	Manual		EGAT		
28	KCB02YS-01	ปลด	ล๊اب		KCB		- ไบมีด 115 เควี



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KCB02YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
30	KCB02YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
31	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
32	KCB02YS-05	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
33	KCB02YS-06	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
34	KCB02YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
35	KCB02YS-08	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
36	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	KCB02YB-02	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	KCB02YS-12	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กจ.		LBS อื้ออาทรกาญจนบุรี
40	KCB02YB-01	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KCB02YB-03	Manual	Auto		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	KB2-70322	Manual	Auto		EGAT		
43	KB2-70332	Manual	Auto		EGAT		
45	เมื่อพร้อมทำเบรกเกอร์ KCB01YB-03						
47	KCB01YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
48	KCB01YS-05	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 เควี
49	KCB01YS-06	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 เควี
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ KCB01YB-03 ได้						
51	เมื่อปฏิบัติงานเบรกเกอร์ KCB01YB-03 แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
52	KCB01YS-05	ปลด	สับ		KCB		ไบมีด 115 เควี
53	KCB01YS-06	ปลด	สับ		KCB		ไบมีด 115 เควี
54	KCB01YB-03	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
55	KCB01YB-03	Manual	Auto		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
56	เมื่อพร้อมทำเบรกเกอร์ KCB03YB-01						
57	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 เควี
59	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 เควี
60	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ KCB03YB-01 ได้						
61	เมื่อปฏิบัติงานเบรกเกอร์ KCB03YB-01 แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในWeSafeเรียบร้อย						
62	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		ไบมีด 115 เควี
63	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		ไบมีด 115 เควี
64	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
65	KCB03YB-01	Manual	Auto		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุดสวิตชิง						

รายละเอียดความเป็นกรับรู้รักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
7	ศาลา	8 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
8	พนมทวน	11 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
9	สองพี่น้อง 1	12 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SLY3YB-01 (TP.2) และ SLY4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
10	บางเลน 1	14 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
11	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	15 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 โดยทาง สมบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		
12	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	16 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
13	บางเลน 2 (ชั่วคราว)	18 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอ ฟ้า) ผ่าน สวิตช์ขั้ว Bypass BR-04)	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
14	กาญจนบุรี 2	20 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01 , KCB2YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
14	กาญจนบุรี 2	20 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 และ KCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
14	กาญจนบุรี 2	20 ก.ย. 65	13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		