



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ สช.(กป.) /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทศนันทน์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒพงษ์ กาหลง

Switching Deadline

16/09/67

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า เดิมบางๆ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA2	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟพาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้า วัดวิมลลา ถึงร้านจันทร์เพ็ญ	DBA3S-09 ยายอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์ เพ็ญ	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๓๐๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๘๘๗๘, ๑๐๐.๐๔๐๑๓๘
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๘๘๘๘, ๑๐๐.๐๔๐๐๕๐

พ.อ.ช.อ.
(นายพุฒพงษ์ กาหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA03 จาก DBA3S-09 ถึง Pis ชก หน้าร้านจันทร์เพ็ญ
ในวันที่ 17 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1335/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

รุ่งภา
(นางสาวรุ่งภา วงศ์บุญภาค)
จตภ. 5 แทน ทพ.กป.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓



อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าวัดวิมล. - หน้าร้านจันทร์เพ็ญ (วงจร DBA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1335/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	11 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
6	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
7	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
8	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
9	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
10	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
11	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
12	DBA04S-31	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
13	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์เพ็ญ
14	DBA04S-31	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
15	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
16	DBA04S-12	ปลด	สับ		สช.		DIS สะพานดำ
17	DBA03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
18	เมื่อพร้อมดับไฟ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก						
20	หลังจากทำการไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก เรียบร้อย						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) ออก ด้วยวิธี Hotline						
22	หลังจากทำการปลด DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) ออก ด้วยวิธี Hotline เรียบร้อย						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
27	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
28	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
30	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
32	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
33	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
34	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
35	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
36	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
37	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
41	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
42	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
43	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
44	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
45	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
46	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
47	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
48	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
49	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
50	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
51	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการเชื่อม DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) เข้า ด้วยวิธี Hotline						
52	หลังจากทำการเชื่อม DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) เข้า ด้วยวิธี Hotline เรียบร้อย						
53	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก LWA03						
54	DBA04S-31	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
55	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์เพ็ญ
56	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
57	DBA04S-31	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
58	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
59	DBA03S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
60	DBA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานดำ
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
62	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
63	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
64	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
65	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
66	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
67	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
68	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
บริเวณหน้าวัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพ็ญ
วันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อคร่าวด์จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อคร่าวด์จุด G2
 นาย ปิณนทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

