



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PTT PUBLIC SERVICE CENTER

เลขที่ ก.ต.ภทส(ปบ) 6262 / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอภิสิทธิ์ ลีวนวล

วันที่ 11 ต.ค. 2564

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ทน.ปบ.ปฏิบัติงานแทน.ผอ.กกฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า ก.กำแพงแสน ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสืบเปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด พัดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า ก.กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA08	23 ต.ค. 64	09.00 น.	12.00 น.	สืบเปลี่ยน CT/VT ม.เกษตร ที่ชำรุด	KU8R-01	Dis ชั่วคราว แปลงนาชาติ	นายพลเดช เกศเดโช ผอ.กกฟอ.ภทส
๒.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชย.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๙๖๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ภทส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายอภิสิทธิ์ ลีวนวล)

ทน.ปบ.กกฟอ.กำแพงแสน

สำเนาบันทึกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.ก

เวียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พัดเตอร์ KSA08 KU8R-01 Dis ช.ค. แปลงนาชาติ

ในวันที่ 23 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1336/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุ สวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์.

นายอภิสิทธิ์ ลีวนวล
๐๘๑ ๙๙๖ ๙๘๘ ๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เวียน ผจก. กกฟอ. กทส

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pgsa.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง แผ่น

แผนผังแบบ ๑ แผ่น

คคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ม.เกษตรฯ - แปลงนาสาธิต (KSA08)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ต.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 12.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กพส. งานที่ทำ เปลี่ยน CT-VT ตามใบขอปฏิบัติงาน 1336/64

Recloser ม.เกษตรฯ KU8R-01

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสุธี ศรีเพ็ชร วันที่ 14 ตุลาคม 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายอดิศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD = 4.0 MW
4	KSA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA	-	LOAD = 1.0 MW
5	KU08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	LOAD = 1.0 MW
6	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA01						
7	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส
8	KU01R-01	ปลด	สับ		กพส.	DIS	SW.Bypass Reclose หลัง ม.เกษตรฯ
9	Dis ชค. KSA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	แปลงนาสาธิต
10	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	-	ขนานบัส
11	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
12	KU08R-01	สับ	ปลด		กพส.	R	ม.เกษตร
13	KU08R-01	สับ	ปลด		กพส.	DIS	SW.Load Recloser ม.เกษตรฯ
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
18	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
19	KSA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA	-	
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
24	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
25	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
26	KSA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	KU08R-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS SW.Load Recloser ม.เกษตรฯ
29	KU08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		กพส.	R	ม.เกษตร
30	- ย้ายโหลด KSA08 กลับจาก KSA01						
31	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส
32	Dis ชค. KSA08	ปลด	สับ		กพส.	DIS	แปลงนาสาธิต
33	KU01R-01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	SW.Bypass Reclose หลัง ม.เกษตรฯ
34	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	-	ขนานบัส
35	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
36	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
37	KSA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA	-	
38	KU08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

