



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓๓๓ (กท) ๘๓๘ / ๒๕๖๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย รื่นประเสริฐ

ตำแหน่ง หน.บต. รักษ. ผจก.กฟส.อ.ทก.

ด้วยการไฟฟ้า ของผจก.กท จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA05 VLA04	๑๑ ก.ย. ๖๖	๑๓.๐๐	๑๖.๓๐	- สับเปลี่ยน เสาเอน บริเวณหอมหมื่นลี้	VLA๕R-๐๒ ด้าน ศุลกากร  VLA๕S-๑๖ บ้อมตำรวจด่านเจดีย์	VLA๕S-๑๑ วัดสมเด็จ  สุตระบบจำหน่าย ห้วยมาลัย	นายวิทยา ประดับมุข
๒	VLA04	๑๒ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	- ตัดเบรก ระบบ จำหน่ายบริเวณ ด้านน้ำเกริก	VLA๕R-๐๓/ ด้านศุลกากร  VLA๕S-๑๖ บ้อมตำรวจด่านเจดีย์	สุตระบบจำหน่าย ด่านเจดีย์	นายวิทยา ประดับมุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) \_\_\_\_\_

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา ประดับมุข ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๑-๑๙๓๖๕๗๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ)

ตำแหน่ง หน.บต. รักษาการแทน ผจก. กฟส.อ.ทก.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ VLA04 จาก VLA4E-03 ถึง VLA4S-16, ๒๕๖๖  
ในวันที่ 12 ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1337/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณศรี อรุณพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา ประดับมุข.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายอรุณศรี อรุณพงษ์)  
๑๘ ก. ๕ ๑๗๖ ๒๗.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟย. ลปบ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา .....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ VLA04 บริเวณ VLA04R-03 (AVR.แยกด้านฯ) - VLA04S-16 SF6 ป้อมตำรวจแยกด้านฯ, ปลายสาย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ก.ย. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพย.สขบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1337/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 5 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	หมายเหตุ มีงานต่อเนื่องมาจากวันที่ 11 ก.ย.66 กพย.ส่งขลาระดับไฟไลน์ VLA04,05 หมายเลข 1337/66						
3	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถสขบ-		RE AVR.แยกด้านฯ
4	VLA04R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		รถสขบ-		RE พระยาตองซู
5	- ดับไฟ VLA04 เวลา 09.00 น.						
6	VLA04R-04	สับ	ปลด		รถสขบ-		RE พระยาตองซู
7	ใบมีดด้านโหลด	สับ	ปลด		รถสขบ-		RE พระยาตองซู
8	VLA04R-03	สับ	ปลด		รถสขบ-		RE AVR.แยกด้านฯ
9	ใบมีดด้านโหลด	สับ	ปลด		รถสขบ-		RE AVR.แยกด้านฯ
10	ตรวจสอบ VLA04S-15 ให้เปิดวงจรโซลาร์"OPEN"พร้อมล๊อคคานไว้				รถสขบ-		SF6 สามแยกด้านฯ
11	ตรวจสอบ VLA04S-16 ให้เปิดวงจรโซลาร์"OPEN"พร้อมล๊อคคานไว้				รถสขบ-		SF6 ป้อมตำรวจสามแยกด้านฯ
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพย.ส่งขลารับทราบ						
13	แจ้งกพย.ส่งขลารับทราบ Test ไฟก่อนทำการ Short Ground						
14	แจ้งกพย.ส่งขลารับทราบ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งกพย.ส่งขลารับทราบ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งกพย.ส่งขลาลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งกพย.ส่งขลารับทราบได้ทุกชุด						
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
18	หลังจากกพย.ส่งขลารับทราบเสร็จทุกชุด						
19	แจ้งกพย.ส่งขลารับทราบปลด Short Ground จุด G1 ออก						
20	แจ้งกพย.ส่งขลารับทราบปลด Short Ground จุด G2 ออก						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
22	- จ่ายไฟ VLA04						
23	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถสขบ-		RE AVR.แยกด้านฯ
24	VLA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถสขบ-		RE AVR.แยกด้านฯ
25	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถสขบ-		RE พระยาตองซู
26	VLA04R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถสขบ-		RE พระยาตองซู

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถสขบ-		RE	AVR.แยกด้านฯ
28	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถสขบ-		RE	AVR.แยกด้านฯ
29	- ย้ายโหลด VLA04 กลับคืนจาก VLA05							
30	VLA04S-16	ปลด	สับ		รถสขบ-		SF6	บ้อมตำรวจสามแยกด้านฯ
31	VLA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสขบ-		SF6	หน้าอิงตะวัน(ข้ามถนน)
32	ให้ปลดล็อคคาน VLA04S-15 ออกอย่างเดียว				รถสขบ-		SF6	สามแยกด้านฯ
33	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถสขบ-		RE	AVR.แยกด้านฯ
34	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถสขบ-		RE	AVR.แยกด้านฯ
35	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสขบ-		RE	AVR.แยกด้านฯ
36	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสขบ-		RE	AVR.แยกด้านฯ
37	VLA04R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสขบ-		RE	พระยาตองชู
***** สิ้นสุด Switching *****								

งานดับไฟ ตัดเบรก บริเวณด้านน้ำกรีก วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

