



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ตจ.(กป.) ๒๐๓ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ตจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๖	๒๐ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบ ปีกเสาใหม่	DIS ชค. คลอง๑๕	DIS ชค. สะพานสระ ด่าน	นายรณชัย แสงทองคำ ๐๘๔-๓๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๖ เครื่อง ๘๗๐ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงทองคำ ตำแหน่ง พ.ชง.๕ โทร. ๐๘๔-๓๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ตจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ DOA 06 จาก DIS ชค. คลอง 15 ถึง DIS ชค. สะพานสระด่าน
ในวันที่ 20 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1337/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สิทธิ์ เข็มมสะวงศา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรณชัย แสงทองคำ

รณชัย

(นายรณชัย แสงทองคำ)

ตจ. 5, 11 ก.น. กฟภ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. รณชัย
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านสระด่าน - บ้านโคกหม้อ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย (DOA06)	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1337/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	12 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2
4	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	R โคกหม้อ
5	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R บ้านสระด่าน
6	- ย้ายโหลด DOA06 บางส่วน ไปจ่ายจาก DOA03						
7	DOABVB-01	ปลด	สับ		ดจ.		CB ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	สับ		ดจ.		DIS บ้านสระด่าน
9	DIS ชค. DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS ชั่วคราวสะพานสระด่าน
10	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนานบัส
11	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	DIS ชค. DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS คลอง 15
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
17	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP1
18	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP2
19	DOA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.	SCADA	R โคกหม้อ
20	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สช.	SCADA	R บ้านสระด่าน
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
26	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1
27	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคมหม้อ
29	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
30	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชค. DOA06	ปลด	สับ		ดจ.		DIS คลอง 15
32	- ย้ายโหลด DOA06 บางส่วน กลับจาก DOA03						
33	DOABVB-01	ปลด	สับ		ดจ.		CB ขนานบัส
34	DIS ชค. DOA06	ปลด	สับ		ดจ.		DIS ชั่วคราวสะพานสระด่าน
35	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS บ้านสระด่าน
36	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนานบัส
37	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP1
38	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP2
39	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคมหม้อ
40	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านสระด่าน
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สระดำน - R โคกหม้อ

