



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHRAHONG ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

2 ก.ย. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๖๕๕ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ สว.๒ ส.ค. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	หม้อแปลง TP1	๗ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	OYI01YB-02	Riser Pole F1-F4,F9	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	หม้อแปลง TP2	๗ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	OYI02YB-02	Riser Pole F6-F8,F5	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บพ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ขึ้นดั่ง.....
(.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)
ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ Bus ๒ จาก OYI 24B-02 ถึง Pothead 5-8, 10
ในวันที่ ๗ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๑๓๓๙/๒๕๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิ ดริ่งเพ็ชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒. พัชระ ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ) กพอ.สพ.
เรียน อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. ๒ (สถานี อ้อมใหญ่) L OYI.....
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ผคฟ.๐๒-(rev.๑๑/๒๕๖๑) ๒
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯอ้อมใหญ่ 1 (BUS 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1339/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	22 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด 21.37 MW
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด 28.07 MW
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด 6.28 MW
5	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด 4.9 MW
6	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด 6.1 MW
7	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		โหลด 26.2 MW
9	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด 4.4 MW
10	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
11	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		โหลด 21.37 MW
12	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		โหลด 7.0 MW
13	ย้าย OYI 5 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL 6						
14	OYI05S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานาโบ้
15	OYI05S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานาโบ้
16	ย้าย OYI 5 ไปจ่ายจาก OYI 2						
17	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		ขนานบัส
18	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ท้ารถ 84 ซอยม้าแดง
19	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		ขนานบัส
20	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
21	ย้าย OYI 7 ไปจ่ายจาก SAD 2						
22	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	OYI07S-02	ปลด	ล๊اب		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
24	OYI06VB-01	ล๊اب	ปลด		OYI		-
25	OYI07VB-01	ล๊اب	ปลด		OYI		-
26	ตรวจสอบ OYI10VB-01 สถานะ Breaker "OPEN" สถานะ ทรีค "OUT Service"						
27	ตรวจสอบ OYI06,08VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"						
28	ตรวจสอบ OYI10S-01 สถานะ ใบมีด Pothead "ปลด"						
29	OYI05S-01	ล๊اب	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
30	OYI06S-01	ล๊اب	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
31	OYI07S-01	ล๊اب	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
32	OYI08S-01	ล๊اب	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
33	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
34	OYI02BVB-01	ล๊اب	ปลด		OYI		INCOMING 2
35	OYI02YB-02	ล๊اب	ปลด		OYI		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OYI02YS-03	ล๊اب	ปลด		OYI		ใบมีด 115 เควี
37	OYI02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		INCOMING 2
38	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		ขนานบัส
39	OYI05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
40	OYI06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
41	OYI07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
42	OYI08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
43	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ OYI2BVB-01,OYI5,6,7,8,10VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
44	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการล๊ابกราวด์ ได้						
45	OYI02BVG-01	ปลด	ล๊اب		OYI		กราวด์ INCOMING 2
46	OYI05VG-01	ปลด	ล๊اب		OYI		กราวด์ F5
47	OYI06VG-01	ปลด	ล๊اب		OYI		กราวด์ F6
48	OYI07VG-01	ปลด	ล๊اب		OYI		กราวด์ F7
49	OYI08VG-01	ปลด	ล๊اب		OYI		กราวด์ F8
50	OYI10VG-01	ปลด	ล๊اب		OYI		กราวด์ F10
51	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
52	แจ้ง กษช.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe						
53	หลังจาก กษช.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
54	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
55	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		เบรกเกอร์ 115 เควี
56	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
58	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
59	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
60	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
61	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
61	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
62	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
63	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		เบรกเกอร์ 115 เควี
64	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
65	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
66	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
67	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
68	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
69	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
70	OYI02BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
71	OYI05VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F5
72	OYI06VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F6
73	OYI07VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F7
74	OYI08VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F8
75	OYI10VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F10
76	OYI02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- INCOMING 2
77	OYIBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- ขนานบัส
78	OYI05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		-
79	OYI06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		-
80	OYI07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		-
81	OYI08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		-
82	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
83	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
84	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 2
86	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
87	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
88	OYI07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
89	OYI08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
90	ย้าย OYI 7 กลับจาก SAD 2						
91	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
92	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
93	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
94	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
95	ย้าย OYI 5 กลับจาก OYI 2						
96	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
97	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		ขนานบัส
98	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ท้ารถ 84 ซอยม้าแดง
99	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		ขนานบัส
100	ย้าย OYI 5 บางส่วนกลับจาก OYL 6						
101	OYI05S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคาเนโบ้
102	OYI05S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคาเนโบ้
103	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
104	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
105	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
106	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
107	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
108	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
109	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
110	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
111	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
112	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
113	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมเป็นแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว)	6 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบศ.	พีชระ (086-5661526)
6	อ้อมน้อย 1 1339/2565	7 ก.ย. 65	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
		8 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 (TP.2) และ SLY3YB-01 (TP.1) และ SLY4YB-01 (TP.2) และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบศ.	
7	ศาลายา	9 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY4YB-01 (TP.2) และ SLY3YB-01 (TP.2) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3) กบศ.	พีชระ (086-5661526)
		11 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบศ.	
8	พนมทวน	12 ก.ย. 65	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
		12 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยเข้าเข้า Transfer Bus)	กบศ.	
9	สองพี่น้อง 1	12 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
		13 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 โดยทาง คนล. จัดเตรียมเครื่องกักันัดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบย.(ก.3) กบศ.	