



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๑๘๓๘ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ ร่มโพธิ์ทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร. แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูง สถานีฯอ้อมใหญ่ 4ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KVA	๒๔ ต.ค ๖๔	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐ น.	ขอดับไฟระบบ 22 และ 115 เควี เพื่อรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูง	SAATYS-05	- SAATYS-01 - OYL4YB - SAATYS-04	นายเพ็ช พูนเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๖-๖๒๐๔
๒.	ONC01	๒๔ ต.ค ๖๔	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐ น.	สถานีฯอ้อมใหญ่ 4	DIS ชั่วคราว กลางซอย(ฝั่งตรงข้ามสถานี)	ONC01S-11	
๓.	ONC06	๒๔ ต.ค ๖๔	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว กลางซอย(ฝั่งสถานี)	ONC06S-08	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟในซอยอรรถภัทร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรุจิรา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๕ ผปน. โทร. ๐๘๓-๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร. แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.ภฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)


คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก SAA7YS-06 ถึง OYL4YS-01, SAA7YS-04, SAA7YS-07, SAA7YS-08, SAA7YS-09, SAA7YS-10, SAA7YS-11, SAA7YS-12, SAA7YS-13, SAA7YS-14, SAA7YS-15, SAA7YS-16, SAA7YS-17, SAA7YS-18, SAA7YS-19, SAA7YS-20, SAA7YS-21, SAA7YS-22, SAA7YS-23, SAA7YS-24, SAA7YS-25, SAA7YS-26, SAA7YS-27, SAA7YS-28, SAA7YS-29, SAA7YS-30, SAA7YS-31, SAA7YS-32, SAA7YS-33, SAA7YS-34, SAA7YS-35, SAA7YS-36, SAA7YS-37, SAA7YS-38, SAA7YS-39, SAA7YS-40, SAA7YS-41, SAA7YS-42, SAA7YS-43, SAA7YS-44, SAA7YS-45, SAA7YS-46, SAA7YS-47, SAA7YS-48, SAA7YS-49, SAA7YS-50, SAA7YS-51, SAA7YS-52, SAA7YS-53, SAA7YS-54, SAA7YS-55, SAA7YS-56, SAA7YS-57, SAA7YS-58, SAA7YS-59, SAA7YS-60, SAA7YS-61, SAA7YS-62, SAA7YS-63, SAA7YS-64, SAA7YS-65, SAA7YS-66, SAA7YS-67, SAA7YS-68, SAA7YS-69, SAA7YS-70, SAA7YS-71, SAA7YS-72, SAA7YS-73, SAA7YS-74, SAA7YS-75, SAA7YS-76, SAA7YS-77, SAA7YS-78, SAA7YS-79, SAA7YS-80, SAA7YS-81, SAA7YS-82, SAA7YS-83, SAA7YS-84, SAA7YS-85, SAA7YS-86, SAA7YS-87, SAA7YS-88, SAA7YS-89, SAA7YS-90, SAA7YS-91, SAA7YS-92, SAA7YS-93, SAA7YS-94, SAA7YS-95, SAA7YS-96, SAA7YS-97, SAA7YS-98, SAA7YS-99, SAA7YS-100  
ในวันที่ 24 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1340/64 SAA7YS-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ ONC1 จาก Dist.กรวดนคร.น.ต.พ.ค.๖๒.๔ ถึง ONC1S-11  
ในวันที่ 24 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ ONC6 จาก Dist.กรวดนคร.น.ต.พ.ค.๖๒.๔ ถึง ONC6S-08  
ในวันที่ 24 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิทธิ์ ภูมรินทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ส. ชุติ วัฒนไพโรจน์


  
(นาย น.ส.ชุตติ วัฒนไพโรจน์)  
๑๙๖.๕ ทพ พ.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓น. กทบ.คพ.  
ออก.บช.(ก.๓), ออก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. 2 (สถานี ONC, OYL, SAA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยอรรถภัทร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	รื้อถอนสายแรงสูงหน้าสถานีอ้อมใหญ่ 4 ชั่วโมง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1340/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราชกร์นิยม	วันที่	13 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	13 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	13 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	<b>ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี1 NCA1YB-01, NCA5YB-01สถานะจ่ายไฟ Close Loop ปกติ</b>						
3	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
8	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
9	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
10	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
11	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
12	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- L=3.6MW.
13	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- L=5.2MW.
14	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=0.9MW.
15	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=3.8MW.
16	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- L=7.0MW.
17	<b>ย้ายโหลด ONC01 บางส่วนไปจ่ายจาก OYI02</b>						
18	ONC01S-16	ปลด	สับ		สพร.		SF6 เคหะดอนทราย
19	ONC01S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ดอนทราย(แบ่งแดนสพร.-อมน. วงจรบน)
20	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนानบัส
21	ONC01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS เจริญสุขการทอง
22	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
23	ONC01S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ดอนทราย(แบ่งแดนสพร.-อมน. วงจรบน)
24	<b>ย้ายโหลด ONC06 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK06</b>						
25	ONC06S-10	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ริมคลองชอยท่าพูด
26	ONC06S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ชอยอรรถภัทร(ฝั่งสฟพ.อมญ.4)
27	<b>ย้ายโหลดสถานีฯ อ้อมน้อย3 ไปจ่ายจาก สถานีฯสามพราน1</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	ONC04YS-01	สับ	ปลด		ONC		- ไบมิต 115 เควี
31	ONC04YS-03	สับ	ปลด		ONC		- ไบมิต 115 เควี
32	<b>Open Loop สายส่ง 115 เควี สถานีานครชัยศรี1</b>						
33	SAA07YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		Z ซอยไร่ชิง30
34	<b>เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี</b>						
35	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OYL04YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ไบมิต 115 เควี
37	OYL04YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ไบมิต 115 เควี
38	<b>ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีสามพราน1 SAA7YB-01 อยู่สถานะ Open</b>						
39	SAA07YS-01	สับ	ปลด		SAA		- ไบมิต 115 เควี
40	SAA07YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมิต 115 เควี
41	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ 22 เควี</b>						
42	Dis ชั่วคราว(ONC1)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS กลางซอย(ฝั่งตรงข้ามสฟฟ.อมญ4)
43	Dis ชั่วคราว(ONC6)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS กลางซอย(สฟฟ.อมญ4)
44	<b>-แจ้งพื้นที่ไฟดับระบบ 22 เควี และ 115 เควี ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (ระบบ 115 เควี)						
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (ระบบ 115 เควี)						
51	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
54	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
55	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
56	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
57	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
58	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
59	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
60	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
61	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
62	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่1</b>							
63	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
67	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
68	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
69	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
70	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
71	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
72	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
73	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
74	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
75	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
76	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
77	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
78	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
79	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
80	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (ระบบ 115 เควี)						
81	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 (ระบบ 115 เควี)						
82	จ่ายไฟ 22 เควี						
83	Dis ชั่วคราว(ONC1)	ปลด	สับ		อมน.		DIS กลางซอย(ฝั่งตรงข้ามสฟฟ.อมญ4)
84	Dis ชั่วคราว(ONC6)	ปลด	สับ		อมน.		DIS กลางซอย(สฟฟ.อมญ4)
85	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
86	OYL04YS-01	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
87	OYL04YS-02	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
88	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	Close Loop สายส่ง 115 เควี สถานีฯนครชัยศรี1						
90	SAA07YS-05	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		สพร.		Z ซอยไร่ชิง30
91	ย้ายโหลดสถานีฯ อ้อมน้อย3 กลับจาก สถานีฯสามพราน1						
92	ONC04YS-01	ปลด	สับ		ONC		- ไบมีด 115 เควี
93	ONC04YS-03	ปลด	สับ		ONC		- ไบมีด 115 เควี
94	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	ย้ายโหลด ONC06 กลับจาก OYK06						
97	ONC06S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ซอยอัครภัทร(ฝั่งสฟฟ.อมญ.4)
98	ONC06S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ริมคลองซอยท่าพูด
99	ย้ายโหลด ONC01 กลับจาก OYI05						
100	ONC01S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ดอนทราย(แบ่งแดนสพร.อมน. วงจรบน)



