



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทพก.(ปบ)...../๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

Switching Deadline

วันที่ 13 ต.ค. 64

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทำ AC Withstand UG บ้านทุ่งซิว ม.๓ ต.สนามแม่
สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๙	๑๔ ต.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ น. ๑๔ ต.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ น. ๑๕ ต.ค. ๖๔	AC Withstand UG บ้านทุ่งซิว ม.๓ ต.สนามแม่	Dis. ชั่วคราว A TMK9S-25	Dis. ชั่วคราว B TMK9S-26	นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๙๕-๙๒๕๖๖๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ขม.ปบ. โทร. ๐๙๕-๙๒๕๖๖๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีเอกสารชุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเคอร์ TMK๐๙ จาก TMK9S-25 ถึง TMK9S-26.

ในวันที่ 14/๑๐/๖๔ ตั้งแต่เวลา 1๐.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1342/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ 10.๐๐ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีระศักดิ์ เพ็ญขจร ประสานงานการดับไฟกับ กฟภ. ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

13 ต.ค. 64

สมพร จันทร์ทอง
(๐๙๖๗ แทน ผคฟ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	UG TMK9S-25 (จุด A) - UG TMK9S-26 (จุด B)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ถึง 15 ต.ค.2021	เวลา	10.00 น. ถึง 10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	AC Withstand UG ตามใบขอปฏิบัติงาน 1342/2564
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 13 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 13 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	แจ้ง กฟอ.ทมก.ตรวจสอบ UG TMK9S-25 และ UG TMK9S-26 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
3	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R วัตต์คร้อพนัน
4	TMK09S-25	ปลด	สับ		ทมก.		DIS UG จุด A
5	เมื่อพร้อมทำการ AC Withstand UG เวลา 10.00 น.						
6	TMK09F-08	ปลด	สับ		ทมก.		D/O บ้านทุ่งขี้วัว
7	TMK09R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R วัตต์คร้อพนัน
8	ให้ทำการ AC Withstand UG ไว้ 24 ชม.						
9	เมื่อทำการ AC Withstand UG ครบ 24 ชม.แล้ว กฟอ.ทมก.แจ้งให้คงสถานะนี้ไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

