



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.ปบ. ๑๐๑๙ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม

15 ส.ค. 65

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๑ ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPA08	16 สิงหาคม 2565	8.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย เปลี่ยนเสา แรงสูงหัก บริเวณ หลัง RE ระยะเวลา หลัง RE ระยะเวลา	BPA8R-02 วัดสระ กระเทียม	BPA8S-04 โลนลำน้ำ	นายพรหมแดน สุทธิงาม ทพ. ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... หลัง RE ระยะเวลา - ชนแดน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๕๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง... ผจก. กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ BPA08 จาก BPA8R-02 วัดสระกระเทียม ถึง BPA8S-04 โลนลำน้ำ  
ในวันที่ 16 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1346/65  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเชฐ อรุณมาศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรหมแดน สุทธิงาม

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)  
๐๐๖.๖๑๓๗๗ น.๓๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น



ผคฟ. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดสระกระเทียม (BPA08)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1346/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	14 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BPA08R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R วัดสระกระเทียม
3	BPA08R-02	สับ	ปลด		นฐ.		R วัดสระกระเทียม
4	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ปลดใบมีดด้านออกไลน์ BPA08R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
5	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ตรวจสอบ SF6 รหัส BPA08S-04 อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อกคาน						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
7	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ตรวจสอบไฟดับทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
10	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
11	เมื่อ กฟจ.นฐ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
14	แจ้งให้ กฟจ.นฐ. สับใบมีดด้านออกไลน์ BPA08R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
15	BPA08R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		นฐ.		R วัดสระกระเทียม
16	BPA08R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R วัดสระกระเทียม
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

BPAS8-03  
ตรงข้าม รร. สระกระเทียมวิฑยาคม

วัดสระกระเทียม  
BPA8-0

พื้นที่ขั้วไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์

