



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอปลดขนานไฟฟ้า ๑๑๕ kV.ให้ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี ๒๕๖๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สถานีไฟฟ้าไทรฉลุย (Terminal substation)	5 ก.ย.66	18:00 น.	03:00 น.	ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน			นายสถาพร จิตต์มัน การ บริษัทโซลาร์คอน จำกัด 092-7878751
2.	ไทรฉลุย	6 ก.ย.66						
3.	ไทรลุ่มน้ำข้าย	7 ก.ย.66						
4.	ไทรใหญ่หน้า	8 ก.ย.66						
5.	ไทรมะนาว	9 ก.ย.66						
6.	สถานีไฟฟ้าไทรหลวง (Terminal substation)	10 ก.ย.66						
7.	ไทรหลวง 1	11 ก.ย.66						
8.	ไทรหลวง 3	12 ก.ย.66						
9.	ไทรหลวง 9	13 ก.ย.66						
10.	ไทรหลวง 2	14 ก.ย.66						
11.	ไทรหลวง 10	15 ก.ย.66						

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

BEA04YS-07

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก BEA04YS-08 ถึง 25CL05YB-01

ในวันที่ 5 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 03.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1347/66

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัดนันท์ แก้วคณิน ประสานงานขอดับไฟกับ นาย ประดิษฐ์ ไทงามศิลป์

5 ก.ย. 66

(นาย จิรวัดนันท์ แก้วคณิน)

รจก. ๖ บ.ท. ๒๕.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บล. กฟอ. บางเลน

อก.บข.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....๕.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทช์

1. สถานที่ทำงาน	โทรฉลุย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 66	ระหว่าง	18.00 น.	ถึง	6 ก.ย. 66 03.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	งานที่ทำ	บำรุงรักษาภายใน	ตามใบขอปฏิบัติงาน		
4. เตรียมการสวิทช์โดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก	วันที่	5 กันยายน 2566		
5. ตรวจสอบสวิทช์โดย		วันที่	5 กันยายน 2566		
6. อนุมัติสวิทช์โดย		วันที่	5 กันยายน 2566		
7. สั่งทำสวิทช์โดย	1. นายพัชรินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายจิรวัฒน์, นายอมร, นายวีรวัชร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายอนันต์, นายมนัส, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทช์						
2	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรฉลุย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	2SCL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรฉลุย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	1SLU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรหลวง	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบ LBS BEA04YS-04 สถานะไม่ Low Gas (OPEN+ล๊อคกุญแจ)						
7	แจ้งพัชร์ ปรับ Setting Relay						
8	BEA04YS-04	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		BEA	LBS	ตรงข้ามโทรฉลุย
9	2SCL01YB-01	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	2SCL02YB-01	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	2SCL05YB-01	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	2SCL01YS-01	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
13	2SCL01YS-02	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
14	2SCL02YS-01	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
15	2SCL02YS-02	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
16	2SCL03YS-01	สับ	ปลด		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
17	BEA04YS-07	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		โทรฉลุย	AB	โทรฉลุย
18	BEA04YS-08	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		โทรฉลุย	AB	โทรฉลุย
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
20	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
21	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	1SLU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรหลวง	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ วันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 03.00 น.						
24	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	1SLU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรหลวง	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BEA04YS-07	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		โทรฉลุย	AB	โทรฉลุย
27	BEA04YS-08	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		โทรฉลุย	AB	โทรฉลุย
28	2SCL01YS-01	ปลด	สับ		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
29	2SCL01YS-02	ปลด	สับ		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
30	2SCL02YS-01	ปลด	สับ		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
31	2SCL02YS-02	ปลด	สับ		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี
32	2SCL03YS-01	ปลด	สับ		โทรฉลุย	-	ใบมีด 115 เควี

[illegible]



Solarcon Co.,Ltd.
หนังสือส่งเอกสาร
(TRANSMITTAL OF DOCUMENTS)

เรียน (ATTN)	ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	จาก (FROM)	เลขที่ (Ref.NO.) SLC-BGYSP-DT-23/005 SOLARCON CO.,LTD.
สำเนาเรียน (ATTN)	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 3 ภาคกลาง	วันที่ (DATE)	11-Aug-23
โทร. (TEL NO.)		สิ่งที่ส่งมาด้วย (ENCLOSURE)	DOCUMENT
แฟกซ์ (FAX NO.)			
ชื่อโครงการ (PROJECT NAME)	บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท โซลาร์วา จำกัดและบริษัท โซลาร์ชาร์ จำกัด		

เรื่อง (SUBJECT) 1.) ขอลดขนาดไฟฟ้า ประจำปี 2566

ตามที่หนังสือฉบับนี้ บริษัท ฯ ได้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาของท่าน

According to this transmittal, we would like to submit the document / Sample as follows :-

- ☐ หนังสือขออนุมัติวัสดุ (Material Submittal for Approval)
☐ หนังสือขออนุมัติ SHOP DRAWING (Shop Drawing Submittal for Approval)
☒ จดหมาย / บันทึก - รายงาน (Letter / Memorandum / Report)
☐ อื่นๆ (Other)

ลำดับที่ ItemNo.	เลขที่เอกสาร / Drawing Document / Drawing	รายละเอียดของเอกสาร Description	ครั้งที่ส่ง Revision
1	SLC 015/2566	ขอลดขนาดไฟฟ้า ประจำปี 2566	1

วัตถุประสงค์ในการจัดส่ง (Objective For submittal)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> เพื่อขออนุมัติ (For your approval) | <input type="checkbox"/> เพื่อขอความเห็น (For your comment) |
| <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ (For your handle) | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบ (For your information) |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (Other) | |

ผู้รับ (Receiver) _____
()

ผู้จัดส่ง (Sender) _____
(นางสาว น้ำผึ้ง สุขแล้ว)

วันที่ (Date) _____

ตำแหน่ง (Position) _____
กรรมการโครงการ

บริษัท โซลาร์คอน จำกัด

SOLARCON COMPANY LIMITED



335 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวง บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 66(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783
335 Charansanitwong Road, Bang-O, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783

ที่ SLC 015/2566

กฟอ. บางเลน

เลขที่รับ 4852

วันที่รับ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

เวลา 10.47 น.

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอลดขนานไฟฟ้า เพื่อทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี 2566 กลุ่มบริษัท บี.กริม
ย่นฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด , บริษัท โซลาร์วา จำกัด และ บริษัท โซลาร์ชาร์ จำกัด

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท บี.กริม ย่นฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท โซลาร์วา จำกัด และบริษัท โซลาร์ชาร์
จำกัด มีกำหนดการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115 kV ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้บริษัท โซลาร์คอน จำกัด
ดำเนินการซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าจึงขอลดขนานไฟฟ้าตามช่วงวันและเวลาดังนี้

โครงการ	วันที่ดำเนินการ	เวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
สถานีไฟฟ้าไทรลวด (Terminal substation)	5 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรลวด	6 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรลุ่มน้ำซ้าย	7 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรใหญ่หน้า	8 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรมะนาว	9 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
สถานีไฟฟ้าไทรหลวง (Terminal substation)	10 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	
ไทรหลวง 1	11 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> รจก.(ท) <input type="radio"/> รจก.(บ) <input type="radio"/> ผชน.๔ <input type="radio"/> นบช.๔
ไทรหลวง 3	12 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> ผชน.๔ <input type="radio"/> ศปค. <input type="radio"/> จป.(ว) <input type="radio"/> หล.ทุกแผนก
ไทรหลวง 9	13 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> หล.บ.ท. <input type="radio"/> หล.บ.ป. <input type="radio"/> หล.ม.ต. <input =""="" checked="" type="radio"/> หล.ป.บ.
ไทรหลวง 2	14 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> หล.ก.ส. <input type="radio"/> หล.บ.ค. <input type="radio"/> ผจก.กฟอ.บางเลน
ไทรหลวง 10	15 ก.ย. 2566	18.00 น.	03.00 น.	<input type="radio"/> ประธานกรรมการ <input type="radio"/>เจ้าของเรื่อง

☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัษฎาฐ พุธาน)

ผู้จัดการโครงการ

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บางเลน

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

ผู้ประสานงาน ฝ่าย O&M

คุณสถาพร จิตต์มันการ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (โทร. 092 787 8751)