



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
THANALU ELECTRIC AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 ตุลาคม 2564

เลขที่ กต.สค.(ป.บ) ๕๙๘๗ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื่อง

วันที่ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟภ.สค.ชั้น๓

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ.สค.ชั้น๓ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้


ที่	พิกัด	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THU๐๔	๒๔ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ช.ต้นโพธิ์	จุดปลัดสายโดย วิธีต่อโหม กระเช้า	Dis ติดตั้ง ชั่วคราว ปากช.ต้นโพธิ์	นายถึกพงษ์ วงษ์จันทร์ โทร.๐๘๙-๖๑๕๓๒๖๘
๒	THU๐๔	๒๔ ต.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ติดตั้ง ชั่วคราว ปากช.ต้นโพธิ์	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ช.โรมแก้ว.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายอานาจ เวียงทอง.....ตำแหน่ง.....ทส.ป.บ.....โทร.....๐๘๑-๙๙๕๒๒๑.....

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมาโนช แนนเนื่อง)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟภ.สค.ชั้น๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เวียน อก.ปบ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาล้วงเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ TH04 จาก ขป.ปอ.สท.ช ถึง ดิริชวกรท.ปท.ท.น.โพธิ์
ในวันที่ 24 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1349 / 2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ TH04 จาก ดิริชวกรท.ปท.ท.น.โพธิ์ ถึง ปท.ช.ล.ย
ในวันที่ 24 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ นาย ยุทธนา สานเงิน ประธานงานการขอดับไฟกับ พล.อ.พัน พิชัยทอง

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เวียน ผจก. กฟผ.๓คค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(พล.อ.พัน พิชัยทอง)
อ.จ.๖ พ.ท. พ.ท.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแบบ 2 แผ่น

คคฟ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ THU04 บริเวณ DDE.ปากต้นโพธิ์ ถึง ปลายสาย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1349/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 15 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง,นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
2	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		
3	- ดับไฟไลน์ THU04 เวลา 08.00 น.						
4	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสค-		DIS ช.ต้นโพธิ์
5	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.ในไลน์ THU04						
6	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า DISชั่วคราวช.ต้นโพธิ์ บริเวณช.ต้นโพธิ์ออกทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
7	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า DISชั่วคราวช.ต้นโพธิ์ บริเวณช.ต้นโพธิ์ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สมุทรสาครรับทราบ						
9	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
12	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
13	หลังจากกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
14	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
15	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
16	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		
17	- จ่ายไฟไลน์ THU04						
18	ตรวจสอบ DIS.ชั่วคราวปากซอยต้นโพธิ์ ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
19	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมเข้า DISชั่วคราวปากซอยต้นโพธิ์ บริเวณปากซอยต้นโพธิ์เข้าทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
20	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมเข้า DISชั่วคราวปากซอยต้นโพธิ์ บริเวณปากซอยต้นโพธิ์เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
21	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		รถสค-		DIS ช.ต้นโพธิ์
22	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		
***** สิ้นสุด Switching *****							

