

RR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.๓.พทท. ๑๔๖ ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง หน.กป.รช.ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..... ตามแผนผัง  
 ลักษณะแบบ จำนวน ..... ๓ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๑๗ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	SF6 แยกไฟสี	ดิสชั่วคราว ร้านเจ็บบู	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๓	UTG05	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ เควี	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตา โพธิ์	SF6 ทัศนคติ UTG ๕5-07	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ๑ ..... ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง หน.กป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๑๑๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
 ๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๕๘๖, long: ๙๙.๗๕๕๒๑๙  
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๖๖๙, long: ๙๙.๗๒๘๘๙๘

ลงชื่อ .....  
 (นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี.....)  
 ตำแหน่ง หน.กป.รช. ผจก.กฟส.พนมทวน  
 ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
 เรียง อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก Dis ทัศนคติโพธิ์ ถึง UTG 55-07  
 ในวันที่ 19 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1353/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณวิภาดา พรวยศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

.....  
 (นายวรรณวิภาดา พรวยศรี.....)  
 ๑๓.๕ พจน.หน.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. จกท. , กฟส. ขกจ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี - )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านกรอกตาโพธิ์ - แยกตลุงเหนือ (UTG05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1353/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 16 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	ตรวจสอบ SF6 บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG05S-07 อยู่สถานะ Open+Lock						
5	DIS ชั่วคราว UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS บ้านกรอกตาโพธิ์
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.พทนทวนทราบ						
7	แจ้งให้เทสไฟและช็อตกราวด์ 22kV จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
8	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	เมื่อ กฟส.พทนทวน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
10	แจ้งให้ปลดช็อตกราวด์ 22kV จุด G1,G2						
11	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	DIS ชั่วคราว UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS บ้านกรอกตาโพธิ์
14	ตรวจสอบ SF6 บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG05S-07 อยู่สถานะ Open และให้ปลดล๊อคคาน						
15	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

