



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษษ.ก3(รล.) 2810 / 2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของ Over Current Relay ป้องกันระบบ 22 เควี สฟฟ. อ้อมน้อย 5(ชค.) รหัส ONU-02VB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ONU-02VB-01	18 ส.ค. 2565	09.30 น.	16.00 น.	ตรวจสอบการทำงานของ Over Current Relay ป้องกันระบบ 22 เควี สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 5(ชค.)/ปลัดเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส ONU-02VB-01 พร้อมปลัดหัว Pothead ไม่ต้องสับกราวด์	-	-	นายธวัช เบื้องวังษ์ 086-7663850
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เบื้องวังษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บษ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONU2 จาก ONU2VB-01 ถึง -
ในวันที่ 18 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1355/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บษ.(ก.3) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เบื้องวังษ์
15 ส.ค. 65

กษษ. ตันตึกเกษตรกิจ
(นายกษษ. ตันตึกเกษตรกิจ)
อ.ก.ปบ. ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. อ้อมน้อย

อ.ก.บษ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 2 (สถานี ONU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 65	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน ONU02VB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1355/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	15 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	Load 3.91 MW
3	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	Load 2.25 MW
4	ย้ายโหลด ONU02 ไปรับไฟจาก ONU03						
5	ONU02S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.	SF6	เลยปากซอย บ.ทวิน
6	ONU02VB-01	ล๊ับ	ปลด		ONU	-	-
7	ONU02S-01	ล๊ับ	ปลด		อมน.	DIS	POT HEAD F.2
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
9	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
11	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงาน เสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU	-	-
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	ONU02S-01	ปลด	ล๊ับ		อมน.	DIS	POT HEAD F.2
16	ย้ายโหลด ONU02 คืนจาก ONU03						
17	ONU02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		ONU	-	-
18	ONU02S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	เลยปากซอย บ.ทวิน
19	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU	-	-
20	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							