



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ค. 64

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชยสะอาด

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง หน.คฟ.

ด้วย ก.ป.บ.(ก๓) จะขอย้ายโหนดเพื่อรองรับแผนงานรับเสด็จคุณพระสิรินาถ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ
องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	NPV01 NPU10 NCA06	๗ พ.ย. ๖๔	๑๕.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ย้ายโหนดเพื่อเพิ่มความมั่นคง ของการจ่ายไฟ	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนครินทร์ อังสนาวาทิน ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๗-๖๖๕๒๔๙๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง จาก NPV1, NPU10, NCA6 ถึง
ในวันที่ ๗ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 17:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๑๓๕๖/๖๔
พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสนาวาทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นครินทร์ อังสนาวาทิน

(นาย นครินทร์ อังสนาวาทิน)
จ.ก. 611พ ม.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. - (สถานี -)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รับเสด็จ องค์พระปฐมเจดีย์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 64	เวลา 15.00 น. ถึง	เวลา 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	น.ร.	งานที่ทำ ย้ายโหลดเพิ่มความมั่นคง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1356/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 31 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- -
3	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- -
4	NPT08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- -
5	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
6	NPU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
7	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
8	NPV01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		- -
9	NPV03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		- -
10	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
11	NPV09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		- -
12	NCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- -
13	NCA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- -
14	ย้ายโหลดวงจร NPU10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก วงจร NPT07						
15	NPT03S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		น.ร.		SF6 กฟจ. น.ร.
16	NPU10S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		น.ร.		SF6 หลังพญาาง
17	ย้ายโหลดวงจร NPV01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก วงจร NPT08						
18	NPT08S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		น.ร.		SF6 อุทยานการอาชีพ
19	NPT06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPT		- -
20	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
21	NPT03S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		น.ร.		DIS เทศบาลนครปฐมเก่า
22	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT		- -
23	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส
24	ย้ายโหลดวงจร NPV01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก วงจร NPV03						
25	BPA01S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		น.ร.		SF6 ตรงข้ามโชว์รูมตั้งเซียฮวด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NPT03S-21	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ดำรวจจรภาค7
27	ย้ายโหลดวงจร NCA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก วงจร NCA10						
28	NCA06S-13	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นช.		SF6 กลางหมู่บ้านกฤษดานคร
29	NCA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS หมู่บ้านกฤษดานคร
30	แจ้งการจ่ายไฟให้ กฟจ.นฐ. ทราบ						
31	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
32	NPT07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- -
33	NPT08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- -
34	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
35	NPU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
36	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
37	NPV01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
38	NPV03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
39	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
40	NPV09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
41	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
42	NCA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
43	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
44	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- -
45	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- -
46	NPT08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- -
47	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
48	NPU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
49	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
50	NPV01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		- -
51	NPV03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		- -
52	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
53	NPV09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		- -
54	NCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- -
55	NCA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- -
56	ย้ายโหลดวงจร NPU10 บางส่วนกลับจาก วงจร NPT07						
57	NPU10S-17	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 หลังพญาทง
58	NPT03S-15	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 กฟจ.นฐ.
59	ย้ายโหลดวงจร NPV01 บางส่วนกลับจาก วงจร NPT08						
60	NPT06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPT		- -
61	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	NPT03S-17	ปลด	สับ		นฐ.		DIS เทศบาลนครปฐมเก่า
63	NPT08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 อุทยานการอาชีพ
64	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT		- -
65	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส
66	ย้ายโหนดวงจร NPV01 บางส่วน กลับจาก วงจร NPV03						
67	NPT03S-21	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตำรวจภูธรภาค7
68	BPA01S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ตรงข้ามโชว์รูมตั้งเซียฮวด
69	ย้ายโหนดวงจร NCA06 บางส่วน กลับจาก วงจร NCA10						
70	NCA06S-12	ปลด	สับ		นช.		DIS หมู่บ้านกฤษดานนคร
71	NCA06S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 กลางหมู่บ้านกฤษดานนคร
72	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
73	NPT07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- -
74	NPT08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- -
75	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
76	NPU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
77	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
78	NPV01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
79	NPV03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
80	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
81	NPV09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- -
82	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
83	NCA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							