



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๒๕๘๓ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.๓.กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG 4Y	2 ก.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนลูกถ้วย 115 kV โดย Hotline 115 kV ต้นที่ 324(หน้า สถานีตำรวจ ทุ่งคอก) และต้นที่ 333 (หมวดการทาง ทุ่งคอก)	UTG 4YS-09 ตรงข้ามบึงเอม การยาง	สฟ.สองพี่น้อง 2	นายอนุชา คำสีดา

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพณ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง หน.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๙-๗๗๒-๓๐๔๐

Handwritten signature

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)
ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก 9P034B-01 ถึง UTG 4YS-09
ในวันที่ 2 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1357/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดุล นพโพธิ์ 23 ส.ค. 65 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณฤพณ์ เปรมศิริ

Handwritten signature and stamp
สทพร ดันดีเกษตรกิจ
(นายสทพร ดันดีเกษตรกิจ)
วคก. 7 ปฏิบัติงานแทน นพ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

Handwritten signature
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เปลี่ยนลูกถ้วย 115kv ที่ต้น 234 Air Break (UTG 4YS-09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 65	เวลา 08.30 น. ถึง 2 ก.ย. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ UTG 4YS-09	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1357/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่ 23 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	1UGP02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		บ.อุทธรณ์เพาเวอร์ จำกัด
3	ตรวจสอบสถานะ SPO3YB-01 "OPEN"						
4	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
5	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
6	พร้อมดับไฟทำงาน 08.30 น						
7	UTG04YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ทคก	AB	ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
8	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ช่างควบคุมงานทราบ						
9	แจ้งช่างควบคุมงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งช่างควบคุมงานตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งช่างควบคุมงานทราบและปฏิบัติงานได้						
13	1UGP02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		บ.อุทธรณ์เพาเวอร์ จำกัด
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อช่างควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในWeSafe เรียบร้อย						
17	แจ้งช่างควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
18	แจ้งช่างควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
19	1UGP02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		บ.อุทธรณ์เพาเวอร์ จำกัด
20	UTG04YS-09	ปลด	สับ		ทคก	AB	ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
21	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
22	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
23	1UGP02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		บ.อุทธรณ์เพาเวอร์ จำกัด
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังโดยสังเขป

