



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 22 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓๗๖.(กป.) ๑๑๗๗

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายพิระพงษ์ แก้วสัมฤทธิ์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หน.กม.กฟส.ทล.รชก.ผจก.กฟส.ทล.

ด้วยการไฟฟ้า ท้องถิ่น.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....VLA.....ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA04 และ VLA05	๒๗/๑๐/๖๔	๐๙.๓๐	๑๕.๐๐	-ส/ป เสา ๑๒.๒๐ หน้า นพค. -ส/ป VT หน้า สนง.กฟย.สขบ.	-VLA4S-03 -VLA5S-02	สุกระบบ จำหน่าย	นายสุวิทย์ จำปาลี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ.อุบลรัตน์.บ.ปรางค์.บ.จางัว.บ.หัวมลายี่.บ.ด่านเจดีย์สามองค์.บ้านมอญ และตลาดสังขละบุรี  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา ประดับมุข ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร.๐๘๑๑๘๖๕๗๕

๑. ☐ มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิระพงษ์ แก้วสัมฤทธิ์)

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

รักษาการแทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ VLA04 VLA4S-03.  
ในวันที่ ๒๗ ๑๐ ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. จาก VLA05 VLA5S-02 ถึง สิบระบอบจำหน่าย  
ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1359/2564

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ภาณุพงศ์ อธิระมาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.จีน. ปรอดยง

19 ต.ค. 6๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทล. กฟย.สขบ.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายภาณุพงศ์ อธิระมาด

นายภาณุพงศ์ อธิระมาด

ว.ค.ท.ว.ค.ท.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)



## ใบสั่งทำสวิตช์

- |                        |   |          |                     |                             |
|------------------------|---|----------|---------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | DIS VLA4S-03 (ครัวแปดครัว) , SF6 VLA5S-02 (ป้อมตำรวจ) - สดระบบจำหน่าย   |          |                     |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 27 ต.ค. 64  | เวลา     | 09.30 น.            | ถึง 15.00 น.                |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ทก.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1359/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์  |          | วันที่              | 19 ตุลาคม 2564              |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่              | 19 ตุลาคม 2564              |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่              | 19 ตุลาคม 2564              |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฏฐาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                     |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	VLABR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R	-
3	VLABR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R	-
4	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA	R	ตรงข้ามด้านศาลาการ
5	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R	ด้านศาลาการ
6	แจ้ง กพย.สขบ.ทำการเดินเครื่อง Generator ที่โรงจักรสังขละบุรี							
7	VLA04S-13	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6	อนุบาลสังขละ
8	VLA04S-07	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6	สามประสบรีสอร์ท
9	VLA05S-11	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6	วัดสมเด็จ
10	แจ้ง กพย.สขบ.ทำการล๊อคคาน SF6 VLA5S-11							
11	VLA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สขบ.	SCADA	R	โรงจักรสังขละบุรี
12	VLA04S-07	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6	สามประสบรีสอร์ท
13	VLA04S-13	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6	อนุบาลสังขละ
14	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.30 น.							
15	VLA04R-03	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA	R	ด้านศาลาการ
16	แจ้ง กพย.สขบ.ทำการปลดใบมิตด้านนอกไลน์ออกทั้ง 3 เฟส							
17	เมื่อ กพย.สขบ.ทำการปลดใบมิตด้านนอกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
18	VLA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทภ.		DIS	ครัวแปดริ้ว
19	VLA05S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทภ.		SF6	บ้อมตำรวจ
20	***** กพย.สขบ.มีการทำงานเปลี่ยน VT ที่ต้น SF6 VLA5S-09 (ป้ายตลาดสังขละ) ในไลน์วงจร VLA04 ด้วย *****							
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1							
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2							
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G3							
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G4							
25	VLABR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R	-
26	VLABR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R	-
27	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
29	VLABR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R	-
30	VLABR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R	-
31	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
32	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
33	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3							
34	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4							
35	VLA05S-02	ปลด	สับ		ทภ.		SF6	ป้อมตำรวจ
36	VLA04S-03	ปลด	สับ		ทภ.		DIS	ครัวแปดริ้ว
37	แจ้ง กพย.สขบ.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟส							
38	เมื่อ กพย.สขบ.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
39	VLA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R	ด้านตุลกากร
40	VLA04S-13	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6	อนุบาลสังขละ
41	VLA04S-07	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6	สามประสบศรีสอรัท
42	แจ้ง กพย.สขบ.ทำการปลดล๊อคคาน SF6 VLA5S-11							
43	VLA05S-11	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6	วัดสมเด็จ
44	VLA05R-03	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	R	โรงจักรสังขละบุรี
45	VLA04S-13	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6	อนุบาลสังขละ
46	VLA04S-07	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6	สามประสบศรีสอรัท
47	VLA05S-11	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6	วัดสมเด็จ
48	VLABR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R	-
49	VLABR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R	-
50	VLA04R-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R	ด้านตุลกากร
51	VLA05R-02	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA	R	ตรงข้ามด้านตุลกากร
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กบ.กฟส.ทองผาภูมิ

เลขที่ ก.๓ ทภ.-

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผจก./หน.กบ.กฟส.ทองผาภูมิ

ตามที่ให้แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ส/ปเสาชำรุด.  
ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

๑. ....ส/ป เสา ขนาด ๑๒.๒๐ บริเวณหน้า นพค. วงจร VLA๐๔ ๐๕.....
๒. ....

ตามที่ให้แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ส/ป VT ชำรุด.  
ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

๑. ....ส/ป VT บริเวณ หน้า สนง.กฟย.สขบ.....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่.....๒๗ ต.ค. ๖๔.....

ตั้งแต่ เวลา.....๙.๓๐.....น. ถึง เวลา.....๑๕.๐๐.....น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน  
ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ ดำเนินการดังนี้

ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

( นายพิระพงษ์ แก้วสัมฤทธิ์ )

หน.กบ. รชก. ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

( นายสุวิต จำปาลี )

ผ.กบ.กฟส.ทองผาภูมิ



## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน .....ส/ป เส่า ๑๒.๒๐ บริเวณหน้า นพค.....และ.ส/ป VT บริเวณหน้าสำนักงาน กพย.สข.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....๑. ส/ป เส่า ๑๒.๒๐ ชำรุด.....๒...ส/ป.....VT ชำรุด.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .....๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก .....ผกบ.กฟส.ทก.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาคือ) ชื่อ.....นายสุวิทย์ จำปาลี.....

ตำแหน่ง.....ชผ.กบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๒-๘๒๗๗๙๓๕.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก .....นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร.....

ตำแหน่ง.....พช.๒..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....-.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ .....นายวิทยา ประดับมุข..... ตำแหน่ง.....พช.๗..... เบอร์โทรศัพท์ ..... ๐๘๑๑๘๘๖๕๗๕.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า .....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑ หม้อแปลงก่อนถึง นพค.....ผู้รับผิดชอบ.....นายสมเกียรติ สิทธิไทย...

จุดที่๒ .....หม้อแปลงหลัง นพค.....จุดที่๓ แยกเข้า รพ.สังขละบุรี ผู้รับผิดชอบ...นายสุราษฎร์ มีเดช ....จุดที่๔ แยกเข้า

ไปรษณีย์สังขละบุรี ผู้รับผิดชอบ...นายสุราษฎร์ มีเดช

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล .....

☒ อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

☐ ไม่แจ้ง เหตุผล.....

☒ แจ้ง จำนวน.....๑๐๐.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ไฟฟ้าในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

☒ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....จัดประชุมหน้างาน.....

☐ จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

☒ ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....Safety talk หน้างาน.....

☐ จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....



วจกร VLA๐๔ และ VLA๐๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐

