



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ต.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ภกค.(จค)...../๒๕๖๔.....
ชื่อผู้รับ.....
ชื่อผู้ส่ง.....

วันที่.....๑๙ ต.ค.๒๕๖๔.....
ตำแหน่ง.....
ตำแหน่ง.....

ด้วย ภกค.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า...เอกชัย ๒...ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน...แผ่น ดังนี้

ที่	สถานี/วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKB-TP1	๒๑ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บริษัท ผู้รับจ้าง PEA ทาสี	EKB.02YB-01	EKB 1BVB-01	นายศรายุทธ เดชาฤทธิ์ โทร ๐๘.....
๒	EKB-TP2	๒๒ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ผนัง Fire Wall ติดหม้อแปลง ไฟฟ้ากำลัง	EKB03YB-01	EKB 2BVB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศรายุทธ เดชาฤทธิ์ ตำแหน่ง ชผ.จค. โทร. ๐๘๑-๙๑๗๗๑๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายไฟโรจน์.....ภาคโพธิ์.....)
ตำแหน่ง.....รท.ภค. ปฏิบัติงานแทน.....อภ.ภค.(ก-)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... / ฟีดเดอร์ TPI จาก EKB 02 YB-01 ถึง EKB 01 BVB-01
ในวันที่ 21 ๑๐ ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1360/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กอวิวัฒน์ อึ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ชผ.จค. โทร ๐๘๑-๙๑๗๗๑๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กพท.๕๑.....
อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....! แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ. 2 (สถานี 10005 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เอกชัย 2 (TP1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ต.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	21 ต.ค. 64	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กคค.(ก3)	งานที่ทำ	ทำสีผนัง Fire Wall ติดหม้อแปลง			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1360/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	20 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	20 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	20 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP ไปรับไฟจาก หม้อแปลง TP2						
3	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 10 MW
4	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 8.8 MW
5	EKBBVB-01	ปลด	สับ		EKB		- ขนานบัส
6	EKB01BVB-01	สับ	ปลด		EKB		- INCOMING 1
7	EKB02YB-01	สับ	ปลด		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	EKB02YS-01	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี
9	EKB02YS-03	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี
10	EKB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKB		- INCOMING 1
11	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กคค.(ก3) ทราบจึงให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
16	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		-
17	EKB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKB		- INCOMING 1
18	EKB02YS-01	ปลด	สับ		EKB		- ใบมีด 115 เควี
19	EKB02YS-03	ปลด	สับ		EKB		- ใบมีด 115 เควี
20	EKB02YB-01	ปลด	สับ		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ปรับแรงดันด้านหม้อแปลง EKB-TP1 ไว้ที่ 22.7 เควี						
22	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP กลับจาก หม้อแปลง TP2						
23	EKB01BVB-01	ปลด	สับ		EKB		- INCOMING 1
24	EKBBVB-01	สับ	ปลด		EKB		- ขนานบัส
25	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
26	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						