



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ต.ค. 64

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ภ.ท.ภกค.(เจด)...../๒๕๖๔.....  
ชื่อผู้รับ.....  
ชื่อผู้ส่ง.....

วันที่.....๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔.....  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....

ด้วย ภกค.(เจด) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า...เอกชัย.๒...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...แผ่น ดังนี้

ที่	สถานีฯ/ วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKB-TP1	๒๑ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บริษัท ผู้รับจ้าง PEA ทาสี	EKB02YB-01	EKB1BVB-01	นายศรายุทธ เดชาฤทธิ์
๒	EKB-TP2	๒๒ ต.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ผนัง Fire Wall ติดหม้อแปลง ไฟฟ้ากำลัง	EKB03YB-01	EKB2BVB-01	โทร ๐๘.....

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศรายุทธ.เดชาฤทธิ์.....ตำแหน่ง.....ชผ.จค.....โทร.....๐๘๑-๙๑๓๗๑๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
( นายไพโรจน์.....ภาคโพธิ์..... )  
ตำแหน่ง.....รท.ภค. ปฏิบัติงานแทน.....อก.ภค.(ก-)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ๒ พิดเดอร์ TP2 จาก EKB03YB-01 ถึง EKB2BVB-01  
ในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1361/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....  
อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)  
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. ๒ (สถานี.....).....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เอกชัย 2 (TP2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	22 ต.ค. 64	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กคค.(ก3)	งานที่ทำ	ทำสีผนัง Fire Wall ติดหม้อแปลง			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1361/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	20 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	20 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	20 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเนติกร, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ไปรับไฟจาก หม้อแปลง TP1						
3	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 10 MW
4	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 8.8 MW
5	EKBBVB-01	ปลด	สับ		EKB		- ขนานบัส
6	EKB02BVB-01	สับ	ปลด		EKB		- INCOMING 2
7	EKB03YB-01	สับ	ปลด		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	EKB03YS-01	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี
9	EKB03YS-03	สับ	ปลด		EKB		- ใบมีด 115 เควี
10	EKB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKB		- INCOMING 2
11	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กคค.(ก3) ทราบจึงให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
16	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		-
17	EKB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKB		- INCOMING 2
18	EKB03YS-01	ปลด	สับ		EKB		- ใบมีด 115 เควี
19	EKB03YS-03	ปลด	สับ		EKB		- ใบมีด 115 เควี
20	EKB03YB-01	ปลด	สับ		EKB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ปรับแรงดันด้านหม้อแปลง EKB-TP2 ไว้ที่ 22.7 เควี						
22	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP กลับจาก หม้อแปลง TP2						
23	EKB02BVB-01	ปลด	สับ		EKB		- INCOMING 2
24	EKBBVB-01	สับ	ปลด		EKB		- ขนานบัส
25	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
26	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						